（様式　5）

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和2年度

佐世保市一般廃棄物最終処分場

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	298.94	379.48	330.01	317.74	400.95	420.69	419.73	347.77	482.75	381.80	282.57	462.51	4,524.94
直接埋立物	t	7.57	0.34	7.29	18.36	10.94	17.69	7.63	9.10	22.55	0.00	24.08	20.10	145.65
埋立量　合計	t	306.51	379.82	337.30	336.10	411.89	438.38	427.36	356.87	505.30	381.80	306.65	482.61	4,670.59

2　擁壁等の点検

点検日	令和3年3月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

3　遮水工の点検

点検日	令和3年3月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

4　水質検査結果

別紙のとおり

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

6　調整池の点検

点検日	令和3年3月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

7　浸出水処理設備の点検

点検日	令和3年3月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

8　防凍の状況点検

点検日	令和3年3月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　　年　　月　　日
措置内容	

9　最終処分場残余容量測定

測定日	令和3年3月17日
測定結果	残余容量：69,437㎥

監視測定結果一覧表（令和2年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	水温	－	－	31.5	30.5	34.5	35.0	36.9	36.2	34.0	31.5	29.5	29.2	20.0	27.6
	塩素イオン	－	－	81.8	86.7	95.0	205	166	148	143	156	173	143	337	173
	電気伝導率	－	－	307	353	355	791	625	528	520	580	629	512	1190	430
	大腸菌群数	日平均3000以下	日平均3000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PH	5.8以上8.6以下	6.0以上8.0以下	6.7	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.1	7.3	7.0	6.7
	BOD	160mg/ℓ	4mg/ℓ	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
	COD	160mg/ℓ	10mg/ℓ	1.7	1.9	1.8	2	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	＜ 0.5	1.6
	SS	200mg/ℓ	10mg/ℓ	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1	＜ 1	＜ 1
	色度	－	50度	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1.8	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
	全窒素	120mg/ℓ	10mg/ℓ	2.1	1.1	2.6	4.8	5.8	5.9	4.8	3.1	2.9	2.8	2.3	2.3
	カドミウム	0．03mg/ℓ	0．01mg/ℓ	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	＜0.001	－
	鉛	0．1mg/ℓ	0．1mg/ℓ	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	－
	総水銀	0．005mg/ℓ	0．0005mg/ℓ	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	－
	ヘキサン抽出物質	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	－	＜ 0.5	－	＜ 0.5	－
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－
	全クロム	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.05	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	－
	有機燐	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.05	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－
	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.006	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその他化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	8mg/ℓ	8mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.08	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/ℓ	100mg/ℓ	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－
採取日				4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	1月14日	2月4日	3月25日
分析日				4月27日	6月3日	6月15日	7月29日	10月30日	10月2日	11月4日	12月17日	1月5日	1月25日	3月8日	4月5日

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場上流側	外観色相	―	―	茶濁色	茶濁色	黄濁色	茶濁色	茶濁色	茶濁色	黄濁色	茶濁色	無色透明	茶色微濁	茶濁色	茶濁色
	水温（℃）	―	―	19.7	16.5	17.0	19.5	19.8	19.8	19.2	18.8	16.0	18.5	16.1	15.5
	電気伝導率（μS/cm）	―	―	115	116	141	129	267	176	292	334	382	133	103	98.5
	塩素イオン（mg/ℓ）	―	―	16.4	15.3	18.2	18.2	14.3	14.7	16.0	15.1	40	13.2	15.1	12.7
	水素イオン濃度（pH）	―	―	6.6	6.5	6.7	6.5	6.9	7.0	6.9	7.1	7.7	7.2	6.8	6.4
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1，4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（mg/ℓ）	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	－	－	－
採取日				4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月4日	1月14日	2月4日	3月25日
分析日				4月20日	5月19日	6月10日	7月17日	9月2日	10月1日	11月4日	11月30日	1月4日	1月18日	2月12日	4月9日

監視測定結果一覧表（令和2年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリングピット（処分場下流側）	外観色相	―	―	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	水温（℃）	―	―	19.0	20.0	21.2	20.2	22.5	22.5	21.2	17.5	14.5	16.0	17.0	19.2
	電気伝導率（μS/cm）	―	―	2,790	2,570	3,800	787	4,580	3,380	4,780	5110	5,610	2,950	2,570	2,760
	塩素イオン（mg/ℓ）	―	―	793	717	1,090	1,090	1,400	977	1,490	1570	1,750	824	758	799
	水素イオン濃度（pH）	―	―	7.8	7.9	7.5	7.4	7.2	7.6	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（mg/ℓ）	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－
採取日				4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月4日	3月25日
分析日				4月20日	5月19日	6月10日	7月17日	9月3日	10月1日	11月4日	11月30日	1月7日	1月18日	2月12日	4月9日

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
処分場上流側	ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.18	－	－	－
モニタリングピット（処分場下流側）	ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.065	－	－	－
採取日				－	－	－	－	－	－	－	－	12月15日	－	－	－
分析日				－	－	－	－	－	－	－	－	2月1日	－	－	－

（様式　6）

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和2年度

宇久一般廃棄物最終処分場

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
直接埋立物	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.68	0.28	0.00	0.00	0.00	8.23
埋立量　合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.68	0.28	0.00	0.00	0.00	8.23

2　擁壁等の点検

点検日	令和　3年　1月　18日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

3　遮水工の点検

点検日	令和　3年　1月　18日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

4　水質検査結果

別紙のとおり

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

6　調整池の点検

点検日	令和　3年　1月　18日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

7　浸出水処理設備の点検

点検日	令和　3年　1月　18日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

8　防凍の状況点検

点検日	令和　3年　1月　18日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

9　最終処分場残余容量測定

測定日	令和　3年　2月　19日
測定結果	残余量：5,983㎥

監視測定結果一覧表（令和2年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温	－	20.0	19.0	19.0	19.0	24.0	27.0	24.0	20.0	16.0	11.0	13.0	14.0
	PH	5.0以上9.0以下	8.5	8.6	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.4	8.5	8.5	8.6
	BOD	60mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	1.0	0.9	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	1.3	2.0
	COD	90mg/ℓ	2.6	3.2	2.0	2.6	3.3	3.7	3.6	3.4	2.9	4.5	4.8	4.7
	SS	60mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	大腸菌群数	日平均3000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	5mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	30mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅	3mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛	2mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全クロム	2mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全窒素	120mg/ℓ	4.6	5.0	3.8	3.3	3.1	4.2	5.1	5.5	5.3	5.3	5.5	5.6
	全りん	16mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	0.005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カドミウム	0.03mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機燐	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.5mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	230mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日		4月16日	5月12日	6月3日	7月15日	8月4日	9月16日	10月13日	11月10日	12月3日	1月13日	2月3日	3月4日
	分析日		4月25日	5月26日	6月15日	8月24日	8月21日	9月30日	10月26日	11月25日	12月14日	1月22日	2月17日	3月16日

監視測定結果一覧表（令和2年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場　上流側	外観色相	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温 （℃）	―	18.0	18.0	16.0	19.0	19.0	12.0	18.0	17.0	12.0	12.0	16.0	17.0
	塩素イオン（mg/ℓ）	―	67.7	56.1	53.8	56.6	61.9	59.0	57.2	81.2	69.5	82.0	60.4	65.9
	電気伝導率（mS/m）	―	20.2	22.4	24.7	20.8	24.7	20.9	21.0	31.3	25.1	31.9	24.2	23.6
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カドミウム	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日		4月16日	5月12日	6月3日	7月15日	8月4日	9月16日	10月13日	11月10日	12月3日	1月13日	2月3日	3月4日
	分析日		4月25日	5月26日	6月15日	8月24日	8月21日	9月30日	10月26日	11月25日	12月14日	1月22日	2月17日	3月16日

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場　下流側	外観色相	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	水温 （℃）	―	20.0	17.0	17.0	20.0	20.0	17.0	22.0	16.0	13.0	14.0	14.0	16.0
	塩素イオン（mg/ℓ）	―	58.6	52.4	56.1	59.4	57.1	62.0	59.0	87.7	79.3	70.3	75.0	80.6
	電気伝導率（mS/m）	―	21.8	22.9	27.2	22.5	25.0	22.2	23.8	34.5	30.8	29.2	29.2	27.2
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カドミウム	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日		4月16日	5月12日	6月3日	7月15日	8月4日	9月16日	10月13日	11月10日	12月3日	1月13日	2月3日	3月4日
	分析日		4月25日	5月26日	6月15日	8月24日	8月21日	9月30日	10月26日	11月25日	12月14日	1月22日	2月17日	3月16日

監視測定結果一覧表（令和2年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	10	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－
地下水（処分場上流側）	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－
地下水（処分場下流側）	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1	－	－	－	0.061	－	－	－	－	－	－	－	－
採取日			－	－	－	7月20日	－	－	－	－	－	－	－	－
分析日			－	－	－	8月25日	－	－	－	－	－	－	－	－