

令和4年度クリプトスポリジウム・ジアルジア検査結果

検体量:原水10L、浄水20L

	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月臨時	12月	1月	2月	3月
佐世保地域	山の田浄水場 浄水池									11/7[+]	11/15[-]			
	山の田混合原水(山の田浄水場量水井)	混合原水		5/18[-]			8/2[-]			(ジアルジア1個)	11/15[-]			2/7[-]
	山の田原水(山の田貯水池)	貯水池		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	菰田原水(菰田貯水池)	貯水池		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	岡本取水場(岡本貯水池)	貯水池		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	相当貯水池	貯水池		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	転石貯水池	貯水池		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	三本木取水場(相浦川)	河川		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	四条橋取水場(相浦川)	河川		5/18[-]			8/2[-]			11/7[+]	11/15[-]			2/7[-]
	相浦取水場(相浦川)	河川		5/18[-]			8/2[-]			11/7[-]				2/7[-]
	川谷原水(川谷貯水池)	貯水池		5/16[-]			8/1[-]			11/1[-]				2/1[-]
	下の原原水(下の原貯水池)	貯水池		5/19[-]			8/8[-]			11/21[-]				2/6[-]
	川棚取水場(川棚川)	河川		5/19[-]			8/8[-]			11/21[-]				2/6[-]
	小森川	河川		5/19[-]			8/8[-]			11/21[-]				2/6[-]
	吉福取水場	河川		5/19[-]			8/8[-]			11/21[-]				2/6[-]
江永ダム(年1回)	貯水池			6/7[-]										
佐々川取水場(年1回)	河川			6/2[-]										
佐世保地域 簡易水道	白仁田簡易水道(原水)	貯水池		5/16[-]			8/1[-]			11/1[-]				2/1[-]
	黒島本村簡易水道(原水)	湧水		5/16[-]			8/3[-]			11/1[-]				2/1[-]
	上原・桑木場簡易水道(原水)	貯水池		5/11[-]			8/1[-]			11/9[-]				2/8[-]
	上木場簡易水道(原水)	地下水		5/11[-]			8/1[-]			11/9[-]				2/8[-]
	平松簡易水道(原水)	地下水		5/11[-]			8/1[-]			11/9[-]				2/8[-]
	筒井・西下岳簡易水道(原水)	地下水		5/9[-]			8/3[-]			11/7[-]				2/6[-]
吉井地域	蹄瀨貯水池(吉井)	貯水池			6/9[-]			9/1[-]			12/12[-]			3/7[-]
	御橋浄水場原水(佐々川、吉井)	河川			6/9[-]			9/1[-]			12/12[-]			3/7[-]
世知原地域	世知原浄水場(佐々川水系)	河川水			6/6[-]			9/12[-]			12/5[-]			3/1[-]
	世知原浄水場(城山水系)	坑内水			6/6[-]			9/12[-]			12/5[-]			3/1[-]
	上野原浄水場	貯水池			6/6[-]			9/12[-]			12/5[-]			3/1[-]
	上開作浄水場	河川水			6/6[-]			9/12[-]			12/5[-]			3/1[-]
	下開作浄水場	河川水			6/6[-]			9/12[-]			12/5[-]			3/1[-]
小佐々地域	田原 鎌投溜池	貯水池			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	田原 つづらダム	貯水池			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	田原 小佐々川取水堰	河川水			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	楠泊 河川(大野川)	河川水			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	楠泊 楠泊貯水池	貯水池			6/28[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	矢岳簡水 矢岳水源(地下水)	地下水			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
	深浦水源(河川水)	河川水			6/13[-]			9/7[-]			12/7[-]			3/9[-]
宇久地域	平1号水源(丸山)井戸	深井戸			6/2[-]			9/7[-]			12/12[-]			3/7[-]
	神浦 河川(末申川)	河川水			6/2[-]			9/7[-]			12/12[-]			3/7[-]
	北部 河川(大河内川)	河川水			6/2[-]			9/7[-]			12/12[-]			3/7[-]
	北部 第3水源(深井戸)	深井戸			6/2[-]			9/7[-]			12/12[-]			3/7[-]
江迎地域	江迎浄水場 河川(嘉例川)	河川水			6/8[-]			9/20[-]			12/8[-]			3/8[-]
	潜竜浄水場 河川(江迎川)	河川水			6/8[-]			9/20[-]			12/8[-]			3/8[-]
	潜竜浄水場 潜竜場外(地下水)	地下水			6/8[-]			9/20[-]			12/8[-]			3/8[-]
	潜竜浄水場 猪調(地下水)	地下水			6/8[-]			9/20[-]			12/8[-]			3/8[-]
	潜竜浄水場 田ノ元(地すべり集水)	地下水			6/8[-]			9/20[-]			12/8[-]			3/8[-]
	潜竜浄水場 潜竜場内(地下水)(年1回)	地下水			(1年間取水停止のため欠測)									
鹿町地域	北部浄水場	混合原水			6/14[-]			9/8[-]			12/13[-]			3/13[-]
	南鹿町浄水場	湧水			6/14[-]			9/8[-]			12/13[-]			3/13[-]
	船ノ村浄水場	湧水			6/14[-]			9/8[-]			12/13[-]			3/13[-]
	神林浄水場	混合原水			6/20[-]			9/12[-]			12/14[-]			3/14[-]
	歌ヶ浦浄水場	混合原水			6/20[-]			9/12[-]			12/14[-]			3/14[-]
	樋口ダム	貯水池			6/20[-]			9/12[-]			12/14[-]			3/14[-]
備 考		11/7に実施した定期検査において四条橋及び山の田混合原水でジアルジアが検出された。検出が判明した時点で四条橋からの取水を停止し、山の田浄水場のろ過水濁度がクリプトスポリジウム等対策指針の濁度0.1以下を11/7以降満足していることを確認したうえで、臨時原虫検査を実施し、四条橋、山の田混合原水及び山の田浄水場浄水池で不検出であることを確認し四条橋からの取水を再開した。												

[-]:不検出
[+]:検出