

島瀬公園施設等申請一覧

種別	設置箇所	摘要	注意事項	料金/日	使用日数	カギ
屋根付きステージ		午前8時から午後9時まで	当日に準備撤去を行う場合は、時間内とする。	8,380		なし
		午前8時から午後9時までのうち6時間以内	当日に準備撤去を行う場合は、時間内とする。	4,190		なし
ステージ照明	ステージ裏控室	スポットライト 3基	終了後、必ず消灯してください。	600		9-1 9-2
コンセント①	ステージ壁(外側)	コンセント 1口 アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可	容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください(通行の妨げになります。)	920		9-1 9-3
コンセント②	ステージ壁(内側)	コンセント 1口 アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可	容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください(通行の妨げになります。)	920		9-1 9-4
コンセント③	便所外壁	防水コンセント 2口(うち1口は接地極付き) アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可(2口合わせて 1500W)	容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください(通行の妨げになります。)	920		9-5 9-12
電源盤	ステージ外壁	電源盤結線図 1φ2W105V ELCB 2p 50AF/30AT 	電源盤からの配線は使用者で行ってください。	470		9-6
臨時引込用開閉器①	ステージ側	臨時電灯引込盤結線図 1φ3W100/200V 主幹 MCCB 3p 50AF/50AT 分岐 ELCB 2P 50AF/30AT×2 ELCB 2P 50AF/20AT×2  1φ3W 100/200V WHM MCCB3P 50AF/50AT ELCB2P 50AF/30AT ELCB2P 50AF/20AT E T	電力は引いていませんので、九州電力㈱への臨時引込の申し込みは使用者で行ってください。 1φ→単相 30AT→30Aまで使える 2W→2線 50AF→50Aまで使えるブレーカーと同じサイズのブレーカーを意味する 3W→3線 ELCB→漏電ブレーカー MCCB→普通のブレーカー	130		9-7
臨時引込用開閉器②	便所側	屋外防水装柱型 スパルス型座装仕上げ 盤下面にケーブル引出口を2箇所設けケーブル取付	盤内改造が必要な電力契約(臨時電灯(契約以外)を行う場合は、使用者の負担にて改造し、使用後は原形復旧ののち返却すること。	130		9-7
放送設備	ステージ裏控室	マイク2本、アンプ、スピーカー(司会用)	マイク電池は、使用者で用意してください。 使用後は必ず電源を切ってください。	260		9-1 9-8
排水設備	時計塔横	露店排水用 グリストラップ式	つまりの原因になりますので、残渣を流さないでください。 破損の原因になりますので、熱湯や熱油を流さないでください。	560		9-9
機材搬入	ステージ横車止め	機材搬入出に伴う車両進入	一時的な乗入は可能ですが、搬入出を終え次第すみやかに園外に出てください。 長時間の駐車等のご遠慮ください。	-		9-11

【備考】

【確認欄】 ※ カギは貸出しの際に必要なカギがあるかご確認ください。

【鍵受取者】	【緊急時の連絡先】	【貸出日時・確認者】	【返却日・確認者】
【用語説明】 1φ→単相 2W→2線 3W→3線 ELCB→漏電ブレーカー MCCB→普通のブレーカー	30AT→30Aまで使える 50AF→50Aまで使えるブレーカーと同じサイズの ブレーカーを意味する	【備考】	