

(様式 5)
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録
令和3年度

佐世保市一般廃棄物最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	388.29	350.63	325.39	206.65	296.96	267.41	246.96	188.46	432.89	329.12	320.23	433.26	3,786.25
直接埋立物	t	4.31	4.55	18.69	9.20	31.69	10.75	8.29	11.01	14.85	27.44	5.37	58.80	204.95
埋立量 合計	t	392.60	355.18	344.08	215.85	328.65	278.16	255.25	199.47	447.74	356.56	325.60	492.06	3,991.20

2 擁壁等の点検

点検日	令和4年3月25日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	令和4年3月25日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和4年3月25日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和4年3月25日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	令和4年3月25日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	令和4年3月17日
測定結果	残余容量: 64,666m ³

監視測定結果一覧表（令和3年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	水温	—	—	30.5	36.0	34.5	37.0	38.5	35.5	31.9	30.3	28.0	23.5	25.0	31.1
	塩素イオン	—	—	122	148	169	216	260	214	218	264	248	199	169	158
	電気伝導率	—	—	435	531	600	743	922	828	785	933	886	692	779	491
	大腸菌群数	日平均3000以下	日平均3000以下	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	PH	5.8以上8.6以下	6.0以上8.0以下	6.8	6.8	7.0	7.0	7.5	7.2	6.7	7.5	7.3	6.8	7.2	7.5
	BOD	160mg/ℓ	4mg/ℓ	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
	COD	160mg/ℓ	10mg/ℓ	1.8	1.3	2.0	2.7	1.9	1.7	1.8	2.3	2.3	2.0	2.3	2.2
	SS	200mg/ℓ	10mg/ℓ	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	色度	—	50度	< 1	< 1	1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	120mg/ℓ	10mg/ℓ	1.9	1.8	2.8	4.7	3.4	5.1	3.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5
	カドミウム	0. 03mg/ℓ	0. 01mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—
	鉛	0. 1mg/ℓ	0. 1mg/ℓ	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—
	総水銀	0. 005mg/ℓ	0. 0005mg/ℓ	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	ヘキサン抽出物質	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	< 0.5	—	—	< 0.5	—	—	—	< 0.5	—	< 0.5	—
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
	銅	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	全クロム	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
	シアン化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	有機磷	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロパン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	セレン及びその他化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	フッ素及びその他化合物	8mg/ℓ	8mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—
	ホウ素及びその他化合物	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア、アンモニウム化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/ℓ	100mg/ℓ	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—
採取日				4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月30日	10月21日	11月11日	12月9日	1月27日	2月17日	3月24日
分析日				5月7日	6月8日	6月16日	8月12日	9月22日	10月20日	10月29日	12月2日	12月28日	2月25日	3月9日	4月1日

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場上流側	外観色相	—	—	茶褐色	茶褐色	茶褐色	茶褐色	茶褐色	茶褐色	微茶色混濁	茶褐色	茶褐色	無色透明	茶色微濁	茶褐色
	水温（℃）	—	—	15.0	15.5	17.2	18.2	22.3	20.3	18.6	18.3	17.9	11.2	15.0	14.6
	電気伝導率（μ S/cm）	—	—	102	122	117	176	155	190	273	235	112	386	108	100
	塩素イオン（mg/l）	—	—	15.4	15.5	20.2	19.3	6.9	14.4	15.5	16.7	13.8	42.0	5.8	14.0
	水素イオン濃度（pH）	—	—	6.9	6.5	7.0	6.4	7.2	6.7	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.8
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
	1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—
	1, 3-ジクロロプロパン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—
	1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
	クロロエチレン （1,1-ジクロロエチレン又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	過マンガン酸試験消費量（mg/l）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—
採取日				4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月30日	10月21日	11月11日	12月9日	1月27日	2月17日	3月24日
分析日				4月27日	5月27日	6月16日	8月12日	8月18日	10月18日	10月29日	11月16日	12月24日	3月9日	3月9日	4月1日

佐世保市一般廃棄物最終処分場

測定場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00014	-	-
処分場上流側	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.085	-	-
モニタリングポスト (処分場下流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.058	-	-
採取日				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月31日	-	-
分析日				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2月24日	-	-

(様式 6)

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録
令和3年度

宇久一般廃棄物最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
直接埋立物	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
埋立量 合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 擁壁等の点検

点検日	令和4年1月18日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	令和4年1月18日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和4年1月18日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和4年1月18日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	令和4年1月18日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	令和 4年 2月 22日
測定結果	5,745m ³

監視測定結果一覧表（令和3年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温	－	18.0	19.0	21.5	24.5	24.5	26.0	26.5	20.0	19.5	15.5	14.0	13.0
	PH	5.0以上9.0以下	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.1	8.5	8.1	8.5
	BOD	60mg/ℓ	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	1.0	0.5未満	1.3	1.2	0.6	0.5未満
	COD	90mg/ℓ	4.5	3.7	3.2	3.9	3.6	3.7	3.9	3.4	4.2	3.3	3.6	3.5
	SS	60mg/ℓ	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	大腸菌群数	日平均3000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	n-ヘキサン抽出物質（鉱油類）	5mg/ℓ	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30mg/ℓ	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅	3mg/ℓ	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛	2mg/ℓ	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	全クロム	2mg/ℓ	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	全窒素	120mg/ℓ	7.0	7.0	6.1	5.7	6.0	5.0	4.6	4.7	4.2	3.9	3.9	4.2
	全りん	16mg/ℓ	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	0.005mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	カドミウム	0.03mg/ℓ	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機磷	1mg/ℓ	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.5mg/ℓ	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	1mg/ℓ	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホル塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 2-ジ'クロロエタン	0.04mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1-ジ'クロロエチレン	1mg/ℓ	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.4mg/ℓ	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジ'クロロプロペン	0.02mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	－	－	－	0.0001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	230mg/ℓ	－	－	－	0.47	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	－	－	－	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	－	－	－	5.37	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日		4月20日	5月11日	6月8日	7月15日	8月4日	9月7日	10月13日	11月25日	12月7日	1月11日	2月8日	3月9日
	分析日		4月28日	5月20日	6月16日	8月30日	8月19日	9月16日	10月28日	12月10日	12月17日	1月28日	2月25日	3月16日

監視測定結果一覧表（令和3年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 上流側	外観色相	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温（℃）	—	17.0	17.0	17.0	18.0	17.5	18.0	17.5	17.0	17.0	16.5	16.0	15.0
	塩素イオン(mg/l)	—	56.9	61.8	52.3	53.8	50.9	55.9	61.1	46.8	50.1	52.0	54.1	54.4
	電気伝導率(mS/m)	—	18.1	21.7	19.1	20.9	20.6	20.7	21.4	19.8	21.7	24.8	23.7	24.8
	アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/l	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	0.01mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホル塩化ビフェニル	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロパン	0.002mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.006mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.003mg/l	—	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取日		4月20日	5月11日	6月8日	7月15日	8月4日	9月7日	10月13日	11月25日	12月7日	1月11日	2月8日	3月9日
	分析日		4月27日	5月20日	6月16日	8月30日	8月19日	9月16日	10月28日	12月10日	12月17日	1月28日	2月25日	3月16日

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 下流側	外観色相	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温（℃）	—	17.5	17.0	18.0	19.0	19.0	18.5	19.0	18.5	18.0	16.0	15.0	15.0
	塩素イオン(mg/l)	—	63.9	64.0	56.1	55.1	55.3	60.0	61.3	47.0	47.1	48.7	49.8	51.3
	電気伝導率(mS/m)	—	20.5	22.6	20.8	23.5	25.0	22.7	26.6	20.9	20.1	23.1	22.6	27.2
	アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/l	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	0.01mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホル塩化ビフェニル	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロパン	0.002mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.006mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.003mg/l	—	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	0.01mg/l	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/l	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取日		4月20日	5月11日	6月8日	7月15日	8月4日	9月7日	10月13日	11月25日	12月7日	1月11日	2月8日	3月9日
	分析日		4月27日	5月20日	6月16日	8月30日	8月19日	9月16日	10月28日	12月10日	12月17日	1月28日	2月25日	3月16日

監視測定結果一覧表（令和3年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	-	-	-	0.00030	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水 (処分場上流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水 (処分場下流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	-	-	-	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-
採取日			-	-	-	7月26日	-	-	-	-	-	-	-	-
分析日			-	-	-	8月27日	-	-	-	-	-	-	-	-