

【別紙 3】 水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	検査回数（年間）
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L 以下	1
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L 以下（暫定）	1
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.1mg/L 以下	1
13	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/L 以下（暫定）	1
14	抱水クロラール	0.03mg/L 以下（暫定）	1
15	農薬類（以下の 6 項目）	検出値と目標値の比の 和として、1 以下	—
	7.フェニトロチオン（MEP）	0.003mg/L	1
	9.クロロタロニル（TPN）	0.05mg/L	1
	11.ジクロロボス（DDVP）	0.008mg/L	1
	32.フルトラニル	0.2mg/L	1
	48.カルバリル（NAC）	0.05mg/L	1
	72.グリホサート	2mg/L	1
19	遊離炭酸	20mg/L 以下	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.03mg/L 以下	1
23	臭気強度（TON）	3 以下	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1 程度以上とし、比較 的 0 に近づける	1