

平成30年度

## 白仁田簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.4	H30.5.14	H30.6.4	H30.7.17	H30.8.6	H30.9.3	H30.10.15	H30.11.5	H30.12.3	H31.1.15	H31.2.4	H31.3.11			
気温	℃	21.0	23.2	27.5	28.5	33.0	28.7	22.3	18.4	17.5	8.8	13.2	11.6	33.0	8.8	21.1
水温	℃	18.3	20.7	20.9	22.1	25.7	25.5	19.7	18.6	15.9	12.4	12.2	12.6	25.7	12.2	18.7
1 一般細菌	1ml中	44	83	105	159	568	54	142	78	450	46	54	46	568	44	152
2 大腸菌	100ml中	170	46	<1.8	4.5	<1.8	4.5	350	<1.8	350	<1.8	11	17	350	<1.8	79
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.70	0.79	0.72	0.84	0.72	0.71	0.59	0.56	0.56	0.51	0.57	0.50	0.84	0.50	0.65
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16 ジー-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.02	—	—	0.03	—	<0.02	—	—	0.04	—	0.04	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.04	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	9.0	8.3	8.3	9.4	9.2	8.9	9.0	8.8	8.7	8.8	9.5	8.6	9.5	8.3	8.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49	48	48	45	47	46	46	43	46	47	46	48	49	43	47
40 蒸発残留物	mg/l	—	—	94	—	—	98	—	87	—	—	69	—	98	69	87
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
42 ジeosミン	mg/l	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	0.2
47 pH値	—	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4
49 臭気	—	異常なし	異常なし	藻臭	青草臭	藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	—	—	—
臭気強度	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	1	—	2	1	1	1
50 色度	度	0.7	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.8	<0.5	1.2	<0.5	1.0	1.7	1.7	<0.5	0.6
51 濁度	度	0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	0.4	0.2	0.5	0.7	0.7	0.1	0.4
嫌気性芽胞菌	個/100ml	1	1	2	1	5	5	10	5	12	2	1	0	12	0	4
アンモニア態窒素	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm	128	118	119	114	132	123	124	119	117	120	115	121	132	114	121
クリプトスボリジウム	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0	0

平成30年度

## 白仁田簡易水道給水栓（白仁田町48番地3付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日		H30.4.4	H30.5.14	H30.6.4	H30.7.17	H30.8.6	H30.9.3	H30.10.15	H30.11.5	H30.12.3	H31.1.15	H31.2.4	H31.3.11				
気温	°C	20.8	28.3	27.3	28.9	32.1	28.3	21.1	17.0	17.8	9.2	11.2	11.1	32.1	9.2	21.1	
水温	°C	16.5	20.4	22.2	23.2	28.2	29.3	22.2	19.1	15.9	10.7	10.5	11.6	29.3	10.5	19.4	
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.69	0.78	0.75	0.83	0.73	0.71	0.60	0.57	0.56	0.51	0.54	0.51	0.83	0.51	0.65	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 3-(1,2-ジクロロエチル)トリエチレン及びトライス(1,2-ジクロロエチル)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.001	—	—	0.002	—	0.001	—	—	0.001	—	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.001	—	—	0.003	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.003	<0.001	0.001	0.001	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
30 プロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	—	0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	mg/l	9.2	8.5	8.7	9.9	9.6	9.2	9.4	9.2	9.1	9.2	9.9	8.8	9.9	8.5	9.2	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49	48	48	44	47	46	47	43	47	48	46	48	49	43	47	
40 蒸発残留物	mg/l	—	—	99	—	—	100	—	57	—	—	61	—	100	57	79	
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42 ジエオスミン	mg/l	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.7	7.6	7.6	7.4	7.2	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.7	7.5	7.7	7.2	7.5	
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	0.03	0.08	0.02	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.08	0.01	0.03	
残留塩素	mg/l	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	
アンモニア態窒素	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm	132	127	120	120	124	118	116	118	126	114	125	132	114	121	121	

平成30年度

## 黒島本村簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.4	H30.5.14	H30.6.4	H30.7.17	H30.8.6	H30.9.3	H30.10.15	H30.11.5	H30.12.3	H31.1.15	H31.2.4	H31.3.11			
気温	℃	24.8	28.1	28.1	34.7	35.0	35.5	27.1	22.7	20.0	13.3	9.4	16.7	35.5	9.4	24.6
水温	℃	19.4	19.1	19.1	19.6	20.4	20.4	19.5	19.3	19.2	14.5	16.4	16.5	20.4	14.5	18.6
1 一般細菌	1ml中	13	87	51	25	4	22	7	15	78	11	28	38	87	4	32
2 大腸菌	100ml中	<1.8	7.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	7.8	<1.8	<1.8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 ジー-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	20.5	21.2	21.5	22.2	21.1	22.2	21.4	21.4	21.1	21.2	20.6	21.3	22.2	20.5	21.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	34.3	31.7	31.4	36.1	31.4	34.2	34.2	34.3	34.5	33.3	30.7	33.7	36.1	30.7	33.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	123	120	119	129	123	125	130	128	122	125	125	130	119	125	125
40 蒸発残留物	mg/l	—	—	258	—	—	255	—	239	—	—	210	—	258	210	241
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
42 ジeosミン	mg/l	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.7	7.2	6.8	7.2	6.7	6.9
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5
51 濁度	度	<0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	<0.1	0.2
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アンモニア態窒素	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm	325	324	328	314	345	299	338	344	331	335	305	338	345	299	327
クリプトスボリジウム	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0	0

平成30年度

## 黒島本村簡易水道給水栓（黒島町233番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.4	H30.5.14	H30.6.4	H30.7.17	H30.8.6	H30.9.3	H30.10.15	H30.11.5	H30.12.3	H31.1.15	H31.2.4	H31.3.11			
気温	°C	24.8	28.1	28.1	34.7	35.0	35.5	27.1	22.7	20.0	13.3	9.4	16.9	35.5	9.4	23.8
水温	°C	20.7	23.5	26.5	32.3	35.2	32.0	24.0	19.8	17.2	14.2	11.5	13.6	35.2	11.5	22.2
1 一般細菌	1ml中	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16 3-1,2-ジクロロベンジルトリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	—	—	<0.05	—	—	0.06	—	0.09	—	—	0.05	—	0.09	<0.05	0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	0.003	—	—	0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.003	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	0.008	—	—	0.003	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.008	<0.001	0.003
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 プロモホルム	mg/l	—	—	0.005	—	—	0.002	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.005	<0.001	0.002
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	21.2	21.6	21.9	25.0	21.8	21.4	22.3	21.9	21.8	21.4	21.6	21.4	25.0	21.2	21.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	36.0	32.2	31.5	40.9	32.0	33.5	35.6	35.3	34.7	33.7	31.4	33.6	40.9	31.4	34.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	125	120	120	127	126	125	133	131	125	124	126	126	133	120	126
40 蒸発残留物	mg/l	—	—	235	—	—	256	—	238	—	—	214	—	256	214	236
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	0.3	0.2	0.3	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2	7.6	7.3	7.6	7.2	7.4	
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	0.04	0.06	0.05	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
アンモニア態窒素	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm	320	309	324	307	345	349	299	314	288	286	307	297	349	286	312

平成30年度

## 田代簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	19.3	22.0	18.0	26.6	32.0	25.3	26.0	14.8	21.5	8.5	14.5	11.3	32.0	8.5	20.0
水温	°C	17.2	17.4	17.0	17.0	16.7	18.0	17.8	16.5	18.8	16.0	16.2	16.0	18.8	16.0	17.1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	1.4	—	1.1	—	0.9	—	—	0.9	—	—	1.4	0.9	1.1	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-ジクロエチレン及びトライ-1,2-ジクロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.09	0.17	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.17	0.03	0.05
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.013	0.019	0.007	0.008	0.008	0.008	0.013	0.009	0.012	0.007	0.019	0.007	0.010	—
38 塩化物イオン	mg/l	11.4	13.3	10.6	12.5	12.3	11.8	11.5	11.6	10.6	11.6	10.8	11.4	13.3	10.6	11.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	62	—	61	—	—	69	—	—	68	—	—	69	61	65
40 蒸発残留物	mg/l	—	136	—	130	—	—	129	—	—	121	—	—	136	121	129
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
嫌性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成30年度

## 田代簡易水道給水栓(赤木町1923番地付近)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	20.0	22.0	17.8	26.6	33.3	25.3	23.8	14.0	20.8	8.8	14.5	11.3	33.3	8.8	19.9
水温	°C	12.8	16.4	16.9	22.8	23.2	24.2	22.3	18.8	18.0	10.8	13.0	12.5	24.2	10.8	17.6
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	1.1	—	1.0	—	—	0.8	—	—	0.9	—	—	1.1	0.8	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジ-1,2-ジ-クロエチレン及びトラン-1,2-ジ-クロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	11.6	12.2	12.2	11.5	12.4	11.7	11.5	11.6	11.3	11.5	11.5	11.2	12.4	11.2	11.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	61	—	60	—	—	63	—	—	67	—	—	67	60	63
40 蒸発残留物	mg/l	—	130	—	134	—	—	125	—	—	130	—	—	134	125	130
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.6	7.7
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4

平成30年度

## 上原・桑木場簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	19.0	21.8	21.0	31.5	30.0	23.5	14.3	19.5	14.0	5.0	7.4	9.0	31.5	5.0	18.0
水温	°C	14.3	19.5	20.8	23.0	27.2	25.2	22.5	18.0	15.0	10.5	11.4	10.8	27.2	10.5	18.2
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0.8	—	0.6	—	0.6	—	0.3	—	—	0.8	0.3	0.6	0.6	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 β-1,2-ジクロロエチレン及びトラン-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	—	0.04	0.02	0.03	0.03	
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.01	0.03	
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	12.9	12.9	12.9	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	mg/l	13.0	12.0	15.1	12.8	19.5	17.4	17.4	14.7	14.3	14.7	16.4	14.5	19.5	12.0	15.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	38	—	35	—	—	50	—	—	45	—	50	35	42	
40 蒸発残留物	mg/l	—	100	—	80	—	—	112	—	—	100	—	112	80	98	
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	0.000001	0.000001	0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.9	1.2	0.7	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	1.2	0.7	1.0
47 pH値	—	7.6	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスボリジウム	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0	0	
ジアルジア	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0	0	

平成30年度

## 上原・桑木場簡易水道給水栓（上原町643番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	19.8	21.8	21.0	29.5	30.0	23.5	17.8	21.0	15.0	6.4	7.0	9.1	30.0	6.4	18.5
水温	°C	16.6	20.6	22.0	26.0	29.2	28.0	24.1	21.0	15.3	10.8	11.9	13.0	29.2	10.8	19.9
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 垂硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.7	—	0.6	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	0.7	0.4	0.6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ジエチルエチレン及びトリエチルエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	0.05	—	0.07	—	—	0.09	—	—	<0.05	—	—	0.09	<0.05	0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	0.016	—	0.013	—	—	0.018	—	—	0.020	—	—	0.020	0.013	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0.005	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.009	—	—	0.009	0.005	0.007
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.025	—	0.023	—	—	0.034	—	—	0.031	—	—	0.034	0.023	0.028
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0.008	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.013	0.006	0.009
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	0.007	—	0.007	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.011	0.007	0.009
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.03	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.02	—	—	0.03	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	<0.01	0.02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	11.9	11.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	13.1	12.0	14.8	12.7	20.0	17.3	17.1	15.0	14.4	14.7	16.5	14.5	20.0	12.0	15.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	38	—	34	—	—	48	—	—	45	—	—	48	34	41
40 蒸発残留物	mg/l	—	98	—	86	—	—	113	—	—	94	—	—	113	86	98
41 隣イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	0.000001	0.000001	0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0
47 pH値	—	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭氣	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6

平成30年度

## 赤木簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	19.0	20.5	18.5	23.9	29.1	23.1	19.9	15.0	18.5	10.0	13.8	9.8	29.1	9.8	18.4
水温	°C	17.0	17.0	17.6	17.0	17.0	18.2	17.8	17.2	17.2	16.9	16.8	16.8	18.2	16.8	17.2
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-ジクロエチレン及びトライ-1,2-ジクロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	0.05	—	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	0.05	<0.01	0.02
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.3	6.2	6.1	6.5	6.2	6.2	6.4	6.3	6.5	6.2	6.3	6.3	6.5	6.1	6.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	38	—	39	—	—	42	—	—	40	—	—	42	38	40
40 蒸発残留物	mg/l	—	85	—	92	—	—	86	—	—	94	—	—	94	85	89
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.5	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスボリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成30年度

## 赤木簡易水道給水栓（赤木町554番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	19.2	21.2	18.5	23.9	29.1	24.1	22.1	15.0	18.0	9.4	13.8	9.8	29.1	9.4	18.7
水温	°C	16.4	17.7	17.5	21.0	20.5	21.9	19.3	16.5	16.9	11.5	13.3	13.0	21.9	11.5	17.1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジ-1,2-ジ-クロエチレン及びトラン-1,2-ジ-クロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	38	—	38	—	—	39	—	—	41	—	—	41	38	39
40 蒸発残留物	mg/l	—	88	—	92	—	—	85	—	—	98	—	—	98	85	91
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4

平成30年度

## 上木場簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	℃	17.8	18.3	19.0	23.4	26.0	19.5	17.5	17.4	14.4	2.0	7.0	8.8	26.0	2.0	15.9
水温	℃	17.5	18.0	18.8	19.7	20.0	19.3	18.4	18.3	16.4	12.0	14.4	14.5	20.0	12.0	17.3
1 一般細菌	1ml中	0	0	18	0	0	2	0	0	60	0	0	0	60	0	7
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0.09	—	0.10	—	—	0.11	—	0.10	—	—	0.11	0.09	0.10	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 3-ブロモ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.61	0.63	0.69	0.66	0.67	0.72	0.62	0.61	0.78	0.79	0.77	0.73	0.79	0.61	0.69
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	16.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.132	0.132	0.125	0.116	0.131	0.129	0.123	0.125	0.119	0.114	0.121	0.115	0.132	0.114	0.124
38 塩化物イオン	mg/l	8.4	8.4	8.7	8.8	9.0	8.8	8.6	8.7	9.0	9.2	9.1	8.9	9.2	8.4	8.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	90	—	91	—	—	96	—	—	86	—	—	96	86	91
40 蒸発残留物	mg/l	—	170	—	160	—	—	168	—	—	166	—	—	170	160	166
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
50 色度	度	4.5	4.5	6.9	8.3	5.4	5.4	5.7	5.2	5.1	4.1	4.0	4.6	8.3	4.0	5.3
51 濁度	度	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスピリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0	0	0	
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0	0	0	

平成30年度

## 上木場簡易水道給水栓（黒髪町1034番地5付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	17.8	18.3	19.0	24.4	26.0	19.5	15.4	17.0	13.8	2.8	4.8	8.8	26.0	2.8	15.6
水温	°C	11.2	15.5	17.2	20.4	21.9	22.8	19.0	15.4	14.0	9.4	9.2	9.8	22.8	9.2	15.5
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 垂硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0.11	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.11	0.10	0.10
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ジエチルエチレン及びトリエチルエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	0.09	—	<0.05	—	—	0.16	—	—	0.14	—	—	0.16	<0.05	0.10
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	15.5	15.5	15.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	9.0	8.7	8.7	9.1	9.3	9.2	9.0	9.1	9.0	9.2	9.2	9.1	9.3	8.7	9.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	88	—	90	—	—	93	—	—	88	—	—	93	88	90
40 蒸発残渣物	mg/l	—	175	—	168	—	—	177	—	—	170	—	—	177	168	173
41 隣イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭氣	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.2	0.5

平成30年度

## 東下岳簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	18.0	21.6	18.2	26.0	28.0	27.2	21.4	18.0	19.0	6.5	13.0	10.3	28.0	6.5	18.9
水温	°C	16.0	15.7	15.1	16.0	16.6	18.0	16.6	18.1	17.1	14.5	16.0	16.5	18.1	14.5	16.4
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	0.002	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0.1	—	0.2	—	—	0.2	—	—	<0.1	—	—	0.2	<0.1	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-ジクロエチレン及びトライ-1,2-ジクロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.07	—	0.06	—	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.07	0.06	0.07
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.11	0.17	0.05	0.02	0.06	0.10	0.01	0.04	0.03	0.01	0.03	0.17	0.01	0.06
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.4	6.6	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.4	6.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	32	—	29	—	—	33	—	—	33	—	—	33	29	32
40 蒸発残留物	mg/l	—	78	—	68	—	—	68	—	—	69	—	—	78	68	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.2	7.6	7.8	7.6	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.6	7.8	7.2	7.5	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	0.5	0.3	0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.5	0.5	<0.1	0.2
嫌性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0

平成30年度

## 東下岳簡易水道給水栓（上柚木町1116番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	18.0	21.0	18.0	24.0	27.9	28.4	20.4	18.6	18.5	6.2	14.0	10.3	28.4	6.2	18.8
水温	°C	15.3	17.7	20.4	23.0	27.0	27.4	22.9	19.5	17.5	11.2	11.0	11.3	27.4	11.0	18.7
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	<0.1	—	—	0.1	<0.1	<0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジ-1,2-ジ-クロエチレン及びトラン-1,2-ジ-クロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	0.06	—	—	0.11	—	—	<0.05	—	—	0.11	<0.05	<0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.004	—	0.007	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	0.007	<0.001	0.004
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0.001	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/l	—	0.001	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	0.02	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.02	0.03
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.7	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.4	6.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	30	—	31	—	—	32	—	—	34	—	—	34	30	32
40 蒸発残留物	mg/l	—	66	—	76	—	—	67	—	—	81	—	—	81	66	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.2	0.5	0.5	0.5

平成30年度

## 平松簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	17.3	18.5	18.8	23.8	25.5	19.8	15.3	19.5	13.6	4.2	4.9	7.5	25.5	4.2	15.7
水温	°C	15.5	15.2	15.0	15.2	16.3	16.0	15.1	15.0	15.5	14.0	14.0	14.5	16.3	14.0	15.1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	1.6	—	1.7	—	1.4	—	—	1.2	—	—	1.7	1.2	1.5	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-クロロエチレン及びトライ-1,2-クロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.02	—	0.03	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	0.02	0.03	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	<0.01	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01	
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	<0.01	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	<0.01	0.02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	5.6	5.6	5.6	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	0.010	0.010	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.7	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.2	6.7	6.8	6.8	6.5	7.2	6.5	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	30	—	34	—	—	33	—	—	31	—	—	34	30	32
40 蒸発残留物	mg/l	—	82	—	76	—	—	80	—	—	70	—	—	82	70	77
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスボリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0

平成30年度

## 平松簡易水道給水栓（上原町788番地2付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	19.8	18.3	18.8	26.8	26.6	24.0	18.4	20.5	14.5	4.2	6.0	8.0	26.8	4.2	17.2
水温	°C	18.0	18.9	20.3	23.2	26.6	26.0	24.3	21.5	17.9	14.0	13.0	13.0	26.6	13.0	19.7
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	1.5	—	1.6	—	—	1.4	—	—	1.3	—	—	1.6	1.3	1.5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ジエチルエチレン及びトリエチルエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	0.13	—	0.12	—	—	0.13	—	—	0.09	—	—	0.13	0.09	0.12
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	<0.001	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.0020	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	<0.01	—	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	7.5	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.4	7.3	7.3	7.3	7.9	7.2	7.5	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	29	—	29	—	—	38	—	—	28	—	—	38	28	31
40 蒸発残渣物	mg/l	—	81	—	74	—	—	74	—	—	66	—	—	81	66	74
41 隣イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5	
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭氣	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6

平成30年度

## 潜木・戸平田簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	16.2	20.0	18.5	25.0	23.0	21.0	14.4	17.2	11.8	5.6	4.5	7.0	25.0	4.5	15.4
水温	°C	15.9	16.0	16.8	19.3	16.0	16.3	17.7	15.8	13.6	12.0	11.0	15.5	19.3	11.0	15.5
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0.08	—	0.08	—	0.09	—	—	<0.08	—	—	0.09	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 β-1,2-ジクロロエチレン及びトラン-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.01	—	<0.01	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	0.02	<0.01	<0.01	
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	16.1	16.1	16.1	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.011	0.008	0.009	
38 塩化物イオン	mg/l	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.2	5.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	36	—	36	—	—	39	—	—	36	—	39	36	37	
40 蒸発残留物	mg/l	—	111	—	85	—	—	90	—	—	110	—	111	85	99	
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	8.0	8.3	8.1	7.9	8.3	8.0	8.0	8.2	8.5	8.3	8.4	8.4	8.5	7.9	8.2
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスボリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	17.0	21.0	18.5	25.3	26.2	21.5	14.2	16.3	11.8	5.2	5.5	7.0	26.2	5.2	15.8
水温	°C	13.0	16.2	18.0	19.4	24.3	24.0	19.6	16.5	15.0	9.0	9.2	8.5	24.3	8.5	16.1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.6	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.6	0.5	0.5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジエチルエーテル及びトリエチルエーテル	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	0.05	—	—	0.08	—	—	<0.05	—	—	0.08	<0.05	<0.05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	0.002	—	0.001	—	—	0.026	—	—	0.011	—	—	0.026	0.001	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	0.012	—	—	0.004	—	—	0.012	<0.002	0.004
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.003	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.008	—	0.005	—	—	0.039	—	—	0.021	—	—	0.039	0.005	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.008	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0.003	—	0.002	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.010	0.002	0.006
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	10.1	9.7	9.2	9.7	9.3	10.8	9.5	10.8	9.8	9.3	9.9	9.8	10.8	9.2	9.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	21	—	26	—	—	23	—	—	28	—	—	28	21	25
40 蒸発残渣物	mg/l	—	60	—	58	—	—	50	—	—	56	—	—	60	50	56
41 隣イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	0.4	<0.2	0.4	<0.2	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	<0.2	0.4
47 pH値	—	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2	7.2
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭氣	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.1	0.4

平成30年度

## 下宇戸・川谷簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	19.5	21.3	18.0	25.0	29.0	25.5	22.0	14.3	19.2	10.5	14.9	10.5	29.0	10.5	19.1
水温	°C	15.0	16.0	18.8	16.1	15.6	19.0	16.8	15.5	17.0	15.2	15.2	15.0	19.0	15.0	16.3
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0.6	—	0.6	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.6	0.5	0.6	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-ジクロエチレン及びトライ-1,2-ジクロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.06	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.06	0.03	0.05
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	42	—	43	—	—	49	—	—	47	—	—	49	42	45
40 蒸発残留物	mg/l	—	102	—	107	—	—	102	—	—	90	—	—	107	90	100
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.6	7.7	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成30年度

## 下宇戸・川谷簡易水道給水栓(川谷町106番地付近)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	18.6	19.1	18.5	28.0	28.8	28.6	21.7	17.4	21.0	6.5	14.0	10.5	28.8	6.5	19.4
水温	°C	14.5	17.5	18.8	20.8	24.5	26.5	21.7	20.3	17.0	14.4	10.3	11.0	26.5	10.3	18.1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.5	—	0.6	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.6	0.5	0.5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジ-1,2-ジ-クロエチレン及びトラン-1,2-ジ-クロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	0.10	—	—	0.21	—	—	0.08	—	—	0.21	<0.05	0.10
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	0.002	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.006	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.001	—	—	0.008	0.001	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	0.003	0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	0.03	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.04	0.03	0.04
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.3	7.3	7.8	8.0	8.1	7.9	8.1	7.7	7.6	7.3	7.3	8.1	7.3	7.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	43	—	44	—	—	46	—	—	45	—	—	46	43	45
40 蒸発残留物	mg/l	—	100	—	113	—	—	96	—	—	105	—	—	113	96	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.8	0.8	0.4	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2	0.5	0.5	1.2	0.4	0.8

平成30年度

## 筒井・西下岳簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	17.0	20.5	17.5	23.6	30.3	25.7	18.9	19.1	18.0	6.2	9.2	9.5	30.3	6.2	18.0
水温	°C	17.4	17.5	17.5	17.8	18.0	18.8	18.0	18.2	17.0	16.4	16.5	16.0	18.8	16.0	17.4
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	<0.1	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0.10	—	0.11	—	—	0.12	—	—	0.11	—	—	0.12	0.10	0.11
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 ハ-1,2-ジクロエチレン及びトライ-1,2-ジ-クロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.26	—	0.36	—	—	0.36	—	—	0.37	—	—	0.37	0.26	0.34
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.05	<0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.10	0.12	0.12	0.24	0.20	0.15	0.12	0.16	0.15	0.18	0.15	0.24	0.10	0.16
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	11.6	11.6	11.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.045	0.042	0.011	0.026	0.016	0.052	0.014	0.034	0.019	0.014	0.033	0.052	0.011	0.028
38 塩化物イオン	mg/l	6.6	6.9	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.5	6.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	112	—	84	—	—	90	—	—	88	—	—	112	84	94
40 蒸発残留物	mg/l	—	162	—	146	—	—	142	—	—	146	—	—	162	142	149
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	
47 pH値	—	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	1.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.1	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	1.1	0.3	0.6	0.5	0.8	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	1.1	0.3	0.6
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0

平成30年度

## 筒井・西下岳簡易水道給水栓（上柚木町316番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.5	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.2	H30.8.2	H30.9.3	H30.10.9	H30.11.5	H30.12.4	H31.1.7	H31.2.6	H31.3.4			
気温	°C	19.0	20.5	18.3	26.8	29.0	29.0	22.4	20.0	17.4	4.9	13.2	9.5	29.0	4.9	19.2
水温	°C	14.0	16.0	19.0	20.4	24.4	27.0	23.8	21.9	18.2	14.0	11.3	11.2	27.0	11.2	18.4
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.5	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—	0.5	0.4	0.5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジエチルエチレン及びトランス-1,2-ジエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0.05	—	0.09	—	—	0.16	—	—	0.06	—	—	0.16	<0.05	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	0.003	—	0.003	—	—	0.015	—	—	0.011	—	—	0.015	0.003	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0.002	—	0.003	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.011	0.002	0.006
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.007	—	0.009	—	—	0.025	—	—	0.018	—	—	0.025	0.007	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.006	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0.002	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.007	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	0.05	—	0.06	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.06	0.04	0.05
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	10.0	9.7	9.1	10.1	8.7	11.8	9.8	10.7	10.5	9.7	9.6	9.8	11.8	8.7	10.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	35	—	36	—	—	36	—	—	35	—	—	36	35	36
40 蒸発残留物	mg/l	—	75	—	88	—	—	66	—	—	76	—	—	88	66	76
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4
47 pH値	—	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.3	0.5

平成30年度

## 弓張・高音簡易水道(原水)

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	16.8	20.2	20.6	25.6	24.5	21.0	14.0	16.0	14.3	7.1	8.1	7.5	25.6	7.1	16.3
水温	°C	13.2	15.8	20.0	19.8	21.5	22.0	19.9	16.3	13.9	8.0	10.0	8.5	22.0	8.0	15.7
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0.7	—	0.6	—	0.6	—	—	1.5	—	—	1.5	0.6	0.9	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	<0.08	—	<0.08	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 プロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0.02	—	0.02	—	0.03	—	<0.01	—	—	0.03	<0.01	0.02	—	
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.09	0.03	0.06
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	mg/l	13.4	12.5	13.3	12.3	12.8	14.0	11.0	12.4	14.5	17.0	14.0	16.1	17.0	11.0	13.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	27	—	21	—	34	—	—	66	—	—	66	21	37	
40 蒸発残留物	mg/l	—	74	—	55	—	70	—	—	142	—	—	142	55	85	
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	<0.2	0.4
47 pH値	—	7.5	7.8	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	0.9	0.8	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
51 濁度	度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスピリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成30年度

## 弓張・高筈簡易水道給水栓（小野町390番地付近）

## 水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H30.4.11	H30.5.21	H30.6.11	H30.7.11	H30.8.20	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.16	H31.2.12	H31.3.6			
気温	°C	18.5	20.0	20.6	28.8	29.0	25.5	14.4	16.3	14.2	7.0	9.6	7.0	29.0	7.0	17.6
水温	°C	14.3	19.2	19.5	22.3	25.5	25.8	23.2	18.0	16.4	12.2	11.6	10.5	25.8	10.5	18.2
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 垂硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/l	—	0.7	—	0.6	—	—	0.6	—	—	1.3	—	—	1.3	0.6	0.8
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0.08	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジエチルエーテル及びトリエチルエーテル	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	0.08	—	0.17	—	—	0.16	—	—	0.09	—	—	0.17	0.08	0.13
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/l	—	0.008	—	0.009	—	—	0.018	—	—	0.009	—	—	0.018	0.008	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0.004	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.007	0.002	0.005
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0.001	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0.012	—	0.013	—	—	0.029	—	—	0.016	—	—	0.029	0.012	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0.004	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.008	0.003	0.005
29 プロモジクロロメタン	mg/l	—	0.003	—	0.003	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.008	0.003	0.005
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
32 垂鉛及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	0.02	—	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.05
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	14.1	12.5	12.3	13.3	12.3	13.6	11.3	12.3	13.6	16.0	16.1	15.5	16.1	11.3	13.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	26	—	33	—	—	35	—	—	63	—	—	63	26	39
40 蒸発残渣物	mg/l	—	74	—	82	—	—	84	—	—	136	—	—	136	74	94
41 隣イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジエオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
47 pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭氣	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	1.0	0.8	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	0.3	0.6	