

平成28年度		白仁田簡易水道(原水)							水質試験成績書						最 大	最 小	平 均
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
採水年月日		H28. 4. 4	H28. 5. 10	H28. 6. 2	H28. 7. 4	H28. 8. 8	H28. 9. 1	H28. 10. 12	H28. 11. 9	H28. 12. 6	H29. 1. 5	H29. 2. 2	H29. 3. 1				
気温	℃	15. 5	21. 5	23. 5	22. 0	33. 2	21. 4	23. 4	14. 1	22. 7	12. 1	10. 0	12. 8	33. 2	10. 0	19. 4	
水温	℃	16. 1	16. 5	19. 5	27. 9	24. 2	22. 5	21. 9	18. 5	16. 9	14. 1	12. 4	14. 6	27. 9	12. 4	18. 8	
1 一般細菌	1ml中	55	32	48	96	31	151	95	72	32	12	38	7	151	7	56	
2 大腸菌	100ml中	79	7. 8	4. 5	<1. 8	<1. 8	17	2. 0	7. 8	<1. 8	17	17	<1. 8	79	<1. 8	13	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
8 六価クロム化合物	mg/l	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0. 52	0. 80	0. 81	0. 92	0. 69	0. 64	0. 79	0. 70	0. 69	0. 67	0. 59	0. 62	0. 92	0. 52	0. 70	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	
14 四塩化炭素	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
16 シス-1, 2-シクロエチレン及びトランス-1, 2-シクロエチレン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	
17 ジクロロメタン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
20 ベンゼン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 ジブromクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 02	—	0. 02	—	—	0. 04	—	—	0. 02	—	—	0. 04	<0. 02	0. 02	
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	
35 銅及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	7. 0	7. 0	7. 1	7. 0	6. 8	6. 9	7. 1	7. 0	7. 1	7. 7	7. 2	7. 7	6. 8	7. 1	
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	
38 塩化物イオン	mg/l	7. 6	8. 7	8. 7	9. 0	8. 8	8. 2	8. 7	8. 5	8. 3	7. 9	8. 3	8. 1	9. 0	7. 6	8. 4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	46	49	49	49	46	43	45	47	46	48	52	48	52	43	47	
40 蒸発残留物	mg/l	—	91	—	87	—	—	68	—	—	96	—	—	96	68	86	
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	
42 ジェオスミン	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	
45 フェノール類	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 2	0. 3	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	0. 3	0. 4	0. 4	<0. 2	<0. 2	
47 pH値	—	7. 3	7. 4	7. 0	7. 0	7. 6	7. 5	7. 2	7. 4	7. 3	7. 6	7. 4	7. 8	7. 8	7. 0	7. 4	
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49 臭気 臭気強度	—	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭 1	異常なし	異常なし	土臭 1	異常なし	青草臭 1	生ぐさ臭 2	異常なし	異常なし	2	1	1	
50 色度	度	1. 5	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 9	<0. 5	0. 7	5. 2	5. 2	<0. 5	0. 9	
51 濁度	度	0. 20	0. 25	0. 16	0. 25	0. 34	0. 40	0. 50	0. 30	0. 16	0. 20	0. 40	2. 2	2. 2	0. 16	0. 45	
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	1	1	2	8	1	6	1	1	3	3	1	8	0	2	
電気伝導率	μ S/cm	118	130	121	116	125	124	121	124	116	127	127	70	130	70	118	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	0	0	0	
ジアルジア	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	0	0	0	

平成28年度

白仁田簡易水道給水栓（白仁田町48番地3付近）

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 4	H28. 5. 10	H28. 6. 2	H28. 7. 4	H28. 8. 8	H28. 9. 1	H28. 10. 12	H28. 11. 9	H28. 12. 6	H29. 1. 5	H29. 2. 2	H29. 3. 1			
気温	℃	17. 4	21. 2	23. 5	29. 9	34. 0	22. 6	24. 3	14. 9	12. 2	14. 2	8. 7	13. 8	34. 0	8. 7	19. 9
水温	℃	15. 1	18. 8	21. 0	22. 8	28. 1	27. 4	23. 9	19. 9	17. 1	14. 5	12. 2	12. 4	28. 1	12. 2	19. 8
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0. 49	0. 79	0. 82	0. 91	0. 68	0. 62	0. 79	0. 70	0. 70	0. 66	0. 60	0. 62	0. 91	0. 49	0. 70
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0011	—	0. 0011	—	—	0. 0022	—	—	0. 0008	—	—	0. 0022	0. 0008	0. 0013
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0023	—	0. 0022	—	—	0. 0036	—	—	0. 0017	—	—	0. 0036	0. 0017	0. 0025
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0003	—	0. 0003	—	—	0. 0009	—	—	0. 0003	—	—	0. 0009	0. 0003	0. 0005
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0009	—	0. 0008	—	—	0. 0005	—	—	0. 0006	—	—	0. 0009	0. 0005	0. 0007
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 02	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/l	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	8. 2	7. 6	8. 2	7. 3	7. 5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	7. 9	8. 9	9. 1	9. 3	9. 3	8. 7	9. 1	8. 8	8. 6	8. 2	8. 7	8. 5	9. 3	7. 9	8. 8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	46	49	50	49	47	45	45	48	47	48	52	49	52	45	48
40 蒸発残留物	mg/l	—	89	—	85	—	—	73	—	—	92	—	—	92	73	85
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 7	7. 4	7. 0	7. 1	7. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 0	7. 5
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	0. 06	0. 03	0. 01	0. 02	0. 05	0. 06	0. 02	0. 03	0. 02	0. 04	0. 02	0. 02	0. 06	0. 01	0. 03
残留塩素	mg/l	0. 35	0. 55	0. 60	0. 20	0. 60	0. 50	0. 50	0. 70	0. 50	0. 60	0. 60	0. 60	0. 70	0. 20	0. 53
電気伝導率	μ S/cm	107	130	118	129	127	126	124	129	110	128	129	125	130	107	124

平成28年度		黒島本村簡易水道(原水)					水質試験成績書							最 大	最 小	平 均
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
採水年月日		H28. 4. 4	H28. 5. 10	H28. 6. 2	H28. 7. 4	H28. 8. 8	H28. 9. 1	H28. 10. 12	H28. 11. 9	H28. 12. 6	H29. 1. 5	H29. 2. 2	H29. 3. 1			
気温	℃	18. 1	22. 8	24. 5	30. 4	34. 4	26. 6	25. 5	18. 4	13. 9	14. 6	11. 5	16. 4	34. 4	11. 5	21. 4
水温	℃	17. 8	18. 0	18. 3	18. 3	18. 8	19. 1	18. 6	18. 9	18. 7	18. 1	17. 7	18. 2	19. 1	17. 7	18. 4
1 一般細菌	1ml中	76	118	4	96	37	29	15	15	25	21	5	8	118	4	37
2 大腸菌	100ml中	1. 8	2. 0	<1. 8	2. 0	<1. 8	<1. 8	13	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	13	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1. 3	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 4	1. 2	1. 3
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブromクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 02	—	0. 08	—	—	0. 09	—	—	0. 02	—	—	0. 09	<0. 02	0. 05
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	21. 4	22. 0	22. 3	21. 8	21. 5	22. 0	22. 3	21. 6	21. 5	23. 7	21. 9	23. 7	21. 4	22. 0
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	34. 6	35. 8	34. 2	35. 3	32. 3	31. 6	34. 1	36. 5	35. 5	36. 4	37. 3	37. 3	37. 3	31. 6	35. 1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	121	123	126	125	123	124	124	125	122	125	137	127	137	121	125
40 蒸発残留物	mg/l	—	268	—	222	—	—	279	—	—	238	—	—	279	222	252
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 3	0. 3	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2	0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 0	7. 1	7. 0	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 4	7. 2	7. 0	7. 2	7. 4	7. 0	7. 1
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気 臭気強度	— —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —	異常なし —			
49 色度	度	1. 1	1. 5	<0. 5	1. 7	<0. 5	<0. 5	1. 7	<0. 5	1. 0	<0. 5	0. 5	<0. 5	1. 7	<0. 5	0. 6
51 濁度	度	0. 13	0. 60	0. 14	0. 2	0. 20	0. 16	0. 30	0. 15	0. 14	0. 10	0. 13	0. 15	0. 60	0. 10	0. 20
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
電気伝導率	μ S/cm	339	328	346	331	336	340	346	320	309	343	339	342	346	309	335
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	0	0	0

平成28年度

黒島本村簡易水道給水栓（黒島町233番地付近）

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 4	H28. 5. 10	H28. 6. 2	H28. 7. 4	H28. 8. 8	H28. 9. 1	H28. 10. 12	H28. 11. 9	H28. 12. 6	H29. 1. 5	H29. 2. 2	H29. 3. 1			
気温	℃	18. 1	22. 8	24. 5	30. 4	34. 4	26. 6	25. 5	18. 4	13. 9	14. 6	11. 5	16. 4	34. 4	11. 5	21. 4
水温	℃	17. 2	21. 3	24. 5	25. 9	33. 1	30. 5	25. 4	20. 7	16. 8	13. 8	12. 4	13. 8	33. 1	12. 4	21. 3
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1. 3	1. 3	1. 3	1. 4	1. 2	1. 3	1. 3	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 4	1. 2	1. 3
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	0. 06	—	—	0. 06	—	—	0. 05	—	—	0. 06	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0002	—	0. 0004	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0004	<0. 0001	0. 0002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0061	—	0. 0099	—	—	0. 0079	—	—	0. 0007	—	—	0. 0099	0. 0007	0. 0062
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0141	—	0. 0221	—	—	0. 0177	—	—	0. 0022	—	—	0. 0221	0. 0022	0. 0140
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0016	—	0. 0027	—	—	0. 0017	—	—	0. 0002	—	—	0. 0027	0. 0002	0. 0016
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0062	—	0. 0091	—	—	0. 0081	—	—	0. 0013	—	—	0. 0091	0. 0013	0. 0062
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 02	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	21. 8	21. 7	22. 5	22. 3	21. 3	21. 7	22. 9	22. 1	21. 8	24. 0	21. 9	24. 0	21. 3	22. 2
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	34. 6	36. 5	35. 1	35. 2	33. 0	32. 2	33. 5	36. 7	35. 9	37. 2	37. 7	37. 6	37. 7	32. 2	35. 4
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	125	123	126	122	124	122	120	126	123	124	136	125	136	120	125
40 蒸発残留物	mg/l	—	233	—	224	—	—	262	—	—	222	—	—	262	222	235
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	<0. 2	0. 3	<0. 2	0. 4	<0. 2	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 4	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 7	7. 4	7. 4	7. 7	7. 4	7. 4	7. 7	7. 3	7. 5
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	0. 18	0. 17	0. 03	0. 09	0. 06	0. 05	0. 06	0. 05	0. 03	0. 03	0. 02	0. 08	0. 18	0. 02	0. 07
残留塩素	mg/l	0. 50	0. 40	0. 40	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30	0. 40	0. 40	0. 50	0. 40	0. 40	0. 50	0. 30	0. 38
電気伝導率	μ S/cm	344	320	343	342	326	350	336	347	302	342	343	345	350	302	337

平成28年度

田代簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	19. 5	23. 6	25. 2	26. 0	31. 8	29. 8	19. 6	8. 9	9. 8	0. 8	6. 5	5. 6	31. 8	0. 8	17. 3
水温	℃	16. 2	18. 5	17. 0	18. 5	17. 4	19. 2	18. 1	18. 9	17. 9	16. 5	17. 5	15. 0	19. 2	15. 0	17. 6
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 8	—	1. 1	—	—	0. 5	—	—	0. 8	—	—	1. 1	0. 5	0. 8
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 04	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 04	<0. 01	0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 03	0. 07	0. 13	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04	0. 05	0. 13	0. 08	0. 40	0. 05	0. 40	0. 03	0. 09
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	8. 2	—	—	—	—	—	8. 2	8. 2	8. 2
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0. 010	0. 012	0. 009	0. 009	0. 014	0. 015	0. 016	0. 018	0. 022	0. 013	0. 021	0. 013	0. 022	0. 009	0. 014
38 塩化物イオン	mg/l	10. 9	11. 0	10. 9	12. 3	10. 1	9. 9	9. 8	9. 0	10. 2	11. 1	10. 2	10. 1	12. 3	9. 0	10. 5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	65	—	64	—	—	58	—	—	67	—	—	67	58	64
40 蒸発残留物	mg/l	—	131	—	101	—	—	123	—	—	140	—	—	140	101	124
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 4	7. 6	7. 6	7. 4	7. 5	7. 7	7. 5	7. 7	7. 3	7. 5
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	1. 3	<0. 5	1. 3	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	0. 1	<0. 1	0. 4	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 4	0. 2	0. 8	<0. 1	0. 8	<0. 1	0. 2
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスピリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度

田代簡易水道給水栓（赤木町1923番地付近）

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	19. 0	20. 2	25. 2	26. 0	31. 0	29. 8	19. 0	9. 0	9. 8	2. 5	4. 9	6. 1	31. 0	2. 5	16. 9
水温	℃	11. 6	15. 8	15. 9	22. 8	22. 8	23. 5	22. 2	18. 0	14. 0	11. 0	8. 1	9. 0	23. 5	8. 1	16. 2
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 8	—	1. 1	—	—	0. 6	—	—	0. 9	—	—	1. 1	0. 6	0. 9
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 2, 2, 4, 4-テトラフルオロエチレン及び1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0006	—	0. 0004	—	—	0. 0008	—	—	0. 0002	—	—	0. 0008	0. 0002	0. 0005
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0015	—	0. 0006	—	—	0. 0018	—	—	0. 0002	—	—	0. 0018	0. 0002	0. 0010
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0002	—	0. 0002	—	—	0. 0004	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0004	<0. 0001	0. 0002
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0007	—	<0. 0005	—	—	0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	0. 0007	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	0. 02	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	9. 2	—	—	—	—	—	9. 2	9. 2	9. 2
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	10. 9	10. 7	10. 7	12. 2	10. 5	10. 1	10. 1	9. 5	11. 3	11. 5	11. 6	10. 9	12. 2	9. 5	10. 8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	64	—	67	—	—	63	—	—	69	—	—	69	63	66
40 蒸発残留物	mg/l	—	129	—	142	—	—	125	—	—	131	—	—	142	125	132
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 9	8. 0	8. 1	7. 8	7. 7	7. 7	7. 8	8. 1	7. 7	7. 8
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 3	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 6	0. 3	0. 5

平成28年度

上原・桑木場簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	13. 0	16. 4	23. 2	24. 2	31. 0	19. 8	20. 8	16. 8	9. 5	10. 0	4. 1	11. 0	31. 0	4. 1	16. 7
水温	℃	14. 2	17. 9	21. 7	23. 6	26. 5	23. 2	22. 5	17. 0	13. 1	11. 0	8. 2	10. 3	26. 5	8. 2	17. 4
1 一般細菌	1ml中	0	0	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	4
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 6	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 7	—	—	0. 7	0. 5	0. 6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 09	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 09	—	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	0. 02	0. 02	0. 02
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 スズ-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 05	—	0. 05	—	—	0. 05	—	—	0. 03	—	—	0. 05	0. 03	0. 05
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 02	0. 03	0. 03	0. 09	0. 06	0. 05	0. 07	0. 04	0. 02	0. 02	0. 03	0. 04	0. 09	0. 02	0. 04
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—	—	6. 3	6. 3	6. 3
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 011	0. 005	<0. 005	0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 011	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	14. 2	13. 8	15. 7	12. 8	16. 1	13. 6	10. 9	10. 4	10. 8	10. 8	12. 7	13. 9	16. 1	10. 4	13. 0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	38	—	36	—	—	28	—	—	37	—	—	38	28	35
40 蒸発残留物	mg/l	—	85	—	95	—	—	82	—	—	87	—	—	95	82	87
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	0. 000002	0. 000001	0. 000001	—	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 8	0. 7	1. 0	0. 9	1. 0	0. 9	0. 8	1. 0	0. 9	0. 8	1. 0	1. 0	1. 0	0. 7	0. 9
47 pH値	—	7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 8	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 5	7. 7
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 7	<0. 5	3. 2	<0. 5	<0. 5	3. 2	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	<0. 1	<0. 1	0. 3	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0

平成28年度		上原・桑木場簡易水道給水栓（上原町643番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	15. 1	20. 5	23. 8	25. 2	32. 0	20. 2	22. 2	16. 8	12. 0	10. 0	6. 0	11. 0	32. 0	6. 0	17. 9
水温	℃	17. 5	21. 0	24. 0	25. 8	29. 1	26. 0	25. 8	18. 0	13. 5	11. 8	8. 5	12. 2	29. 1	8. 5	19. 4
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 6	—	0. 4	—	—	0. 5	—	—	0. 8	—	—	0. 8	0. 4	0. 6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 09	—	0. 09	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 スス-I, 2-ジクロロエレン及びトランス-I, 2-ジクロロエレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	0. 07	—	0. 11	—	—	0. 08	—	—	<0. 05	—	—	0. 11	<0. 05	0. 07
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0120	—	0. 0194	—	—	0. 0209	—	—	0. 0108	—	—	0. 0209	0. 0108	0. 0158
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0028	—	0. 0030	—	—	0. 0030	—	—	0. 0019	—	—	0. 0030	0. 0019	0. 0027
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0213	—	0. 0300	—	—	0. 0327	—	—	0. 0183	—	—	0. 0327	0. 0183	0. 0256
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0. 004	—	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 008	—	—	0. 008	<0. 002	0. 004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0065	—	0. 0076	—	—	0. 0088	—	—	0. 0056	—	—	0. 0088	0. 0056	0. 0071
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 03	—	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 01	—	—	0. 03	0. 01	0. 03
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 04	0. 02	0. 01	0. 02	0. 01	0. 01	0. 01	0. 04	0. 01	0. 02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	14. 2	15. 8	15. 8	13. 2	16. 2	11. 8	11. 3	10. 9	11. 5	11. 4	12. 5	13. 7	16. 2	10. 9	13. 2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	41	—	37	—	—	28	—	—	40	—	—	41	28	37
40 蒸発残留物	mg/l	—	104	—	86	—	—	68	—	—	115	—	—	115	68	93
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 7	0. 7	0. 9	0. 8	<0. 2	0. 8	0. 8	0. 9	0. 7	0. 7	1. 0	0. 9	1. 0	<0. 2	0. 7
47 pH値	—	7. 7	7. 7	7. 8	7. 7	7. 7	7. 9	7. 8	7. 8	7. 7	7. 7	7. 8	7. 9	7. 9	7. 7	7. 8
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 8	0. 6	0. 8	0. 6	0. 8	0. 5	0. 6

平成28年度

赤木簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	16. 7	21. 6	21. 3	28. 0	27. 8	25. 3	18. 0	11. 9	9. 2	3. 9	4. 3	5. 0	28. 0	3. 9	16. 1
水温	℃	16. 0	17. 6	17. 0	18. 3	16. 7	18. 0	16. 9	17. 5	16. 2	16. 7	14. 8	14. 6	18. 3	14. 6	16. 7
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 1	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	0. 1	0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 04	—	0. 01	—	—	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 04	0. 01	0. 03
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	<0. 01	—	—	0. 03	—	—	<0. 01	—	—	0. 03	<0. 01	0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	0. 03	<0. 01	0. 01	0. 02	0. 01	0. 02	0. 02	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 04	0. 04	<0. 01	0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5. 5	—	—	—	—	—	5. 5	5. 5	5. 5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	5. 9	6. 2	6. 0	6. 2	5. 9	6. 3	6. 1	6. 1	5. 9	6. 0	6. 3	6. 1	6. 3	5. 9	6. 1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	41	—	41	—	—	38	—	—	40	—	—	41	38	40
40 蒸発残留物	mg/l	—	96	—	81	—	—	90	—	—	95	—	—	96	81	91
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 6	7. 7	7. 6	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 6	7. 7
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 3	<0. 1	<0. 1	0. 3	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスピリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度		赤木簡易水道給水栓（赤木町554番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	18. 5	22. 8	25. 4	26. 8	26. 6	27. 3	18. 8	9. 2	8. 9	5. 4	4. 5	7. 0	27. 3	4. 5	16. 8
水温	℃	14. 3	18. 5	16. 8	20. 8	19. 4	20. 3	19. 8	17. 8	15. 7	12. 2	11. 8	12. 5	20. 8	11. 8	16. 7
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 1	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	0. 1	0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 2, 3, 7, 8-テトラクロロダイブチレン及び1, 2, 3, 7-テトラクロロダイブチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブromクロロメタン	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	<0. 0001	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	6. 0	—	—	—	—	—	6. 0	6. 0	6. 0
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	6. 1	6. 1	6. 2	6. 4	6. 2	6. 2	6. 1	6. 2	6. 3	6. 3	6. 5	6. 2	6. 5	6. 1	6. 2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	40	—	42	—	—	41	—	—	40	—	—	42	40	41
40 蒸発残留物	mg/l	—	84	—	99	—	—	90	—	—	78	—	—	99	78	88
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 9	8. 0	7. 9	7. 9	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	8. 0	7. 9	7. 9
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5

平成28年度

上木場簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	12. 0	15. 8	21. 4	24. 8	30. 8	19. 0	20. 5	18. 0	9. 0	6. 0	5. 8	9. 7	30. 8	5. 8	16. 1
水温	℃	16. 0	17. 8	19. 0	19. 9	22. 5	19. 2	20. 1	17. 8	16. 0	14. 5	14. 0	15. 8	22. 5	14. 0	17. 7
1 一般細菌	1ml中	0	100	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	10
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 1	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 12	—	0. 12	—	—	0. 12	—	—	0. 11	—	—	0. 12	0. 11	0. 12
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	0. 01	—	—	—	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 スズ-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 75	0. 85	0. 76	0. 78	0. 70	0. 68	0. 76	0. 66	0. 65	0. 75	0. 76	0. 85	0. 85	0. 65	0. 75
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	10. 5	—	—	—	—	—	10. 5	10. 5	10. 5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0. 122	0. 119	0. 129	0. 119	0. 129	0. 122	0. 118	0. 120	0. 118	0. 121	0. 120	0. 120	0. 129	0. 118	0. 121
38 塩化物イオン	mg/l	8. 4	8. 9	8. 7	8. 8	8. 2	8. 4	8. 5	8. 2	8. 3	8. 3	8. 6	8. 5	8. 9	8. 2	8. 5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	93	—	91	—	—	79	—	—	90	—	—	93	79	88
40 蒸発残留物	mg/l	—	170	—	182	—	—	171	—	—	177	—	—	182	170	175
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	0. 000001	0. 000001	0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	—	—	—
50 色度	度	7. 7	8. 1	5. 6	7. 2	9. 6	3. 9	6. 9	5. 4	4. 0	<0. 5	3. 6	2. 7	9. 6	<0. 5	5. 4
51 濁度	度	0. 6	0. 6	0. 3	0. 3	0. 4	0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 6	0. 2	0. 3
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0

平成28年度		上木場簡易水道給水栓（黒髪町1034番地5付近）											水質試験成績書			
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	10. 2	14. 9	20. 3	24. 8	30. 8	19. 0	19. 8	18. 0	6. 9	6. 0	5. 1	9. 7	30. 8	5. 1	15. 5
水温	℃	11. 6	15. 8	17. 5	20. 7	23. 8	22. 1	22. 0	17. 0	13. 6	9. 2	7. 9	9. 0	23. 8	7. 9	15. 9
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 1	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 12	—	0. 12	—	—	0. 12	—	—	0. 12	—	—	0. 12	0. 12	0. 12
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	0. 13	—	0. 12	—	—	0. 09	—	—	0. 09	—	—	0. 13	0. 09	0. 11
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0002	—	0. 0004	—	—	0. 0002	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0004	<0. 0001	0. 0002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0008	—	0. 0009	—	—	0. 0008	—	—	0. 0005	—	—	0. 0009	0. 0005	0. 0008
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0020	—	0. 0023	—	—	0. 0015	—	—	0. 0008	—	—	0. 0023	0. 0008	0. 0017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0004	—	0. 0005	—	—	0. 0005	—	—	0. 0003	—	—	0. 0005	0. 0003	0. 0004
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0006	—	0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	0. 0006	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 03	0. 09	0. 03	0. 03	0. 09	<0. 01	0. 02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	8. 8	8. 9	9. 1	8. 9	8. 6	8. 8	8. 5	8. 4	8. 5	8. 6	8. 9	8. 8	9. 1	8. 4	8. 7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	103	—	94	—	—	70	—	—	91	—	—	103	70	90
40 蒸発残留物	mg/l	—	178	—	174	—	—	159	—	—	172	—	—	178	159	171
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 7	7. 8	7. 7	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 6	7. 7
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 5	<0. 5	<0. 5	1. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 60	0. 40	0. 51

平成28年度

東下岳簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	15. 0	20. 0	22. 7	28. 0	25. 8	27. 4	18. 8	10. 0	9. 8	7. 4	6. 0	6. 5	28. 0	6. 0	16. 5
水温	℃	13. 5	15. 8	15. 9	17. 0	15. 9	16. 1	15. 0	15. 2	15. 6	17. 2	14. 2	15. 5	17. 2	13. 5	15. 6
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 001	—	<0. 001	—	—	0. 002	—	—	<0. 001	—	—	0. 002	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 2	—	0. 2	—	—	0. 2	—	—	0. 2	—	—	0. 2	0. 2	0. 2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 2, 2'-ビス(4-クロロフェニル)プロパン及び2, 2'-ビス(4-クロロフェニル)エタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 08	—	0. 05	—	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 08	0. 05	0. 07
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 03	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 03	<0. 01	0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 06	0. 10	0. 10	0. 04	0. 02	0. 10	0. 14	0. 06	0. 07	0. 02	0. 05	0. 02	0. 14	0. 02	0. 07
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	4. 9	—	—	—	—	—	4. 9	4. 9	4. 9
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	6. 3	6. 3	6. 2	6. 5	6. 2	6. 1	6. 2	6. 1	6. 2	6. 1	6. 3	6. 3	6. 5	6. 1	6. 2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	28	—	30	—	—	29	—	—	31	—	—	31	28	30
40 蒸発残留物	mg/l	—	72	—	52	—	—	60	—	—	91	—	—	91	52	69
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 5	7. 7	7. 3	7. 3	7. 5	7. 7	7. 5	7. 5	7. 8	7. 5	7. 8	7. 7	7. 8	7. 3	7. 6
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	0. 2	<0. 1	0. 3	<0. 1	0. 1	0. 3	0. 4	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 2	<0. 1	0. 4	<0. 1	0. 2
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0

平成28年度		東下岳簡易水道給水栓（上柚木町1116番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	16. 0	19. 3	21. 4	26. 3	27. 8	27. 0	18. 2	7. 2	8. 9	6. 3	3. 9	4. 8	27. 8	3. 9	15. 6
水温	℃	13. 2	17. 5	19. 6	22. 6	27. 0	25. 6	22. 7	18. 5	15. 6	9. 8	8. 8	9. 6	27. 0	8. 8	17. 5
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 1	—	0. 2	—	—	0. 2	—	—	0. 1	—	—	0. 2	0. 1	0. 2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 2, 3, 7, 8-テトラクロロダイオキシン及び2, 3, 7, 8-テトラクロロフuran	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	0. 08	—	—	<0. 05	—	—	0. 07	—	—	0. 08	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0015	—	0. 0014	—	—	0. 0017	—	—	0. 0003	—	—	0. 0017	0. 0003	0. 0012
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0023	—	0. 0027	—	—	0. 0031	—	—	0. 0010	—	—	0. 0031	0. 0010	0. 0023
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0068	—	0. 0073	—	—	0. 0085	—	—	0. 0027	—	—	0. 0085	0. 0027	0. 0063
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0016	—	0. 0016	—	—	0. 0021	—	—	0. 0006	—	—	0. 0021	0. 0006	0. 0015
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0014	—	0. 0016	—	—	0. 0016	—	—	0. 0008	—	—	0. 0016	0. 0008	0. 0014
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 03	—	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 03	0. 03	0. 03
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	6. 4	6. 4	6. 5	7. 1	6. 6	6. 3	5. 9	6. 5	6. 5	6. 6	6. 6	6. 5	7. 1	5. 9	6. 5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	31	—	30	—	—	28	—	—	31	—	—	31	28	30
40 蒸発残留物	mg/l	—	68	—	78	—	—	71	—	—	68	—	—	78	68	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 9	8. 1	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9	8. 1	7. 9	8. 0
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 3	0. 2	0. 3	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 2	0. 4

平成28年度

平松簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 27	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	11. 8	14. 8	20. 7	24. 2	30. 4	28. 0	19. 9	17. 1	9. 5	6. 0	5. 2	10. 8	30. 4	5. 2	16. 5
水温	℃	14. 5	15. 2	15. 8	19. 6	16. 2	16. 0	15. 8	14. 8	15. 6	14. 9	13. 5	15. 0	19. 6	13. 5	15. 6
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	4. 5	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	4. 5	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	1. 7	—	1. 4	—	—	1. 5	—	—	1. 4	—	—	1. 7	1. 4	1. 5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 09	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 スズ-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 02	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	0. 01	0. 02
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 02	—	0. 03	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 03	0. 01	0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 09	0. 03	0. 01	0. 01	0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 01	0. 02	0. 02	0. 03	0. 09	0. 01	0. 03
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	3. 9	—	—	—	—	—	3. 9	3. 9	3. 9
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0. 015	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 015	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	6. 5	7. 2	7. 2	12. 0	6. 8	6. 5	6. 5	6. 2	6. 3	6. 1	6. 2	6. 2	12. 0	6. 1	7. 0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	31	—	32	—	—	25	—	—	30	—	—	32	25	30
40 蒸発残留物	mg/l	—	78	—	72	—	—	80	—	—	83	—	—	83	72	78
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 3	0. 3	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 6	7. 5	7. 4	7. 7	7. 4	7. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 7	7. 4	7. 5
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	1. 0	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	0. 8	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 8	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0

平成28年度		平松簡易水道給水栓（上原町788番地2付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	13. 0	20. 0	21. 7	25. 2	33. 0	19. 0	22. 7	17. 1	10. 8	6. 0	5. 5	11. 8	33. 0	5. 5	17. 2
水温	℃	15. 8	19. 3	21. 0	22. 2	27. 0	25. 2	24. 4	20. 6	17. 0	15. 0	12. 0	13. 0	27. 0	12. 0	19. 4
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	1. 5	—	1. 7	—	—	1. 4	—	—	1. 4	—	—	1. 7	1. 4	1. 5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 09	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 スス-I, 2-ジクロロエレン及びトランス-I, 2-ジクロロエレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	0. 18	—	<0. 05	—	—	0. 20	—	—	0. 09	—	—	0. 20	<0. 05	0. 12
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0011	—	0. 0013	—	—	0. 0010	—	—	0. 0003	—	—	0. 0013	0. 0003	0. 0009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0010	—	0. 0014	—	—	0. 0012	—	—	0. 0007	—	—	0. 0014	0. 0007	0. 0011
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0030	—	0. 0044	—	—	0. 0033	—	—	0. 0021	—	—	0. 0044	0. 0021	0. 0032
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0009	—	0. 0011	—	—	0. 0011	—	—	0. 0005	—	—	0. 0011	0. 0005	0. 0009
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	0. 0006	—	—	<0. 0005	—	—	0. 0006	—	—	0. 0006	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	0. 01	0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	0. 02	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	7. 2	7. 5	7. 8	7. 8	7. 5	7. 5	7. 2	6. 9	6. 9	6. 6	6. 8	6. 7	7. 8	6. 6	7. 2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	31	—	30	—	—	23	—	—	28	—	—	31	23	28
40 蒸発残留物	mg/l	—	82	—	84	—	—	60	—	—	78	—	—	84	60	76
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	0. 2	<0. 2	0. 2	0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 7	7. 4	7. 6
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 8	0. 6	0. 6	0. 4	0. 8	0. 4	0. 6

平成28年度

潜木・戸平田簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 27	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	10. 8	19. 0	22. 1	23. 0	27. 1	28. 2	18. 5	14. 0	5. 0	7. 3	3. 6	6. 2	28. 2	3. 6	15. 4
水温	℃	15. 0	16. 4	16. 2	16. 5	17. 0	18. 0	16. 0	15. 5	14. 8	15. 2	14. 8	13. 8	18. 0	13. 8	15. 8
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 1	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 11	—	0. 11	—	—	0. 11	—	—	0. 10	—	—	0. 11	0. 10	0. 11
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	0. 01	—	—	—	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 スズ-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 02	—	<0. 01	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 03	<0. 01	0. 02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 13	0. 03	0. 04	0. 07	0. 03	0. 03	0. 06	0. 03	0. 02	0. 02	0. 01	0. 04	0. 13	0. 01	0. 04
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	10. 5	—	—	—	—	—	10. 5	10. 5	10. 5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0. 010	0. 010	0. 010	0. 010	0. 010	0. 009	0. 009	0. 009	0. 009	0. 009	0. 009	0. 010	0. 010	0. 009	0. 010
38 塩化物イオン	mg/l	5. 1	5. 2	5. 2	5. 2	5. 1	5. 2	5. 1	5. 0	5. 1	5. 0	5. 1	5. 4	5. 4	5. 0	5. 1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	36	—	39	—	—	31	—	—	36	—	—	39	31	36
40 蒸発残留物	mg/l	—	96	—	98	—	—	100	—	—	114	—	—	114	96	102
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	8. 2	8. 2	8. 3	8. 1	8. 2	8. 2	8. 0	8. 3	8. 4	8. 3	8. 2	8. 2	8. 4	8. 0	8. 2
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度		潜木・戸平田簡易水道給水栓（高花町667番地付近）											水質試験成績書			
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	14. 2	21. 6	23. 5	23. 0	31. 4	24. 0	20. 6	18. 2	8. 8	10. 0	5. 1	11. 0	31. 4	5. 1	17. 6
水温	℃	15. 5	18. 5	21. 4	21. 4	28. 0	18. 8	25. 0	17. 5	16. 0	12. 0	8. 5	11. 9	28. 0	8. 5	17. 9
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 002	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 002	0. 001	0. 002
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 6	—	0. 6	—	—	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 6	0. 5	0. 6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 トランス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	0. 11	—	—	0. 05	—	—	<0. 05	—	—	0. 11	<0. 05	<0. 05
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0201	—	0. 0052	—	—	0. 0289	—	—	0. 0108	—	—	0. 0289	0. 0052	0. 0163
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0. 012	—	0. 004	—	—	0. 015	—	—	0. 004	—	—	0. 015	0. 004	0. 009
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0016	—	0. 0031	—	—	0. 0018	—	—	0. 0016	—	—	0. 0031	0. 0016	0. 0020
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0294	—	0. 0128	—	—	0. 0407	—	—	0. 0178	—	—	0. 0407	0. 0128	0. 0252
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0. 010	—	<0. 002	—	—	0. 013	—	—	0. 007	—	—	0. 013	<0. 002	0. 008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0077	—	0. 0045	—	—	0. 0100	—	—	0. 0054	—	—	0. 0100	0. 0045	0. 0069
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 01	0. 02	<0. 01	0. 02	0. 02	0. 01	0. 01	0. 04	0. 03	0. 01	0. 04	0. 03	0. 04	<0. 01	0. 02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	9. 4	9. 0	8. 4	7. 8	7. 6	8. 7	7. 8	8. 6	8. 4	8. 0	8. 0	8. 8	9. 4	7. 6	8. 4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	22	—	20	—	—	16	—	—	21	—	—	22	16	20
40 蒸発残留物	mg/l	—	60	—	54	—	—	47	—	—	64	—	—	64	47	56
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8	0. 5	0. 7	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 8	0. 4	0. 5
47 pH値	—	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 0	7. 3	7. 3	7. 5	7. 4	7. 4	7. 5	7. 3	7. 5	7. 0	7. 3
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 3	0. 5

平成28年度

下宇戸・川谷簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	17. 0	21. 4	24. 2	27. 2	30. 2	29. 6	18. 8	8. 5	9. 7	4. 3	4. 7	5. 0	30. 2	4. 3	16. 7
水温	℃	14. 7	16. 6	15. 2	16. 5	15. 2	16. 9	17. 8	17. 7	16. 7	14. 4	14. 5	14. 6	17. 8	14. 4	15. 9
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 6	—	0. 6	—	—	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 6	0. 5	0. 6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 03	—	0. 13	—	—	0. 15	—	—	0. 05	—	—	0. 15	0. 03	0. 09
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 02	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	0. 02	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5. 7	—	—	—	—	—	5. 7	5. 7	5. 7
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	6. 6	6. 8	6. 9	7. 1	6. 9	6. 7	6. 8	6. 7	6. 6	6. 5	6. 9	6. 6	7. 1	6. 5	6. 8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	45	—	47	—	—	45	—	—	46	—	—	47	45	46
40 蒸発残留物	mg/l	—	104	—	83	—	—	98	—	—	106	—	—	106	83	98
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 8	7. 9	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 6	7. 7
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスピリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度		下宇戸・川谷簡易水道給水栓（川谷町106番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	18. 0	19. 5	21. 4	27. 2	28. 0	30. 0	18. 7	9. 6	11. 1	6. 7	3. 0	5. 3	30. 0	3. 0	16. 5
水温	℃	13. 2	17. 5	18. 8	21. 0	23. 3	25. 7	21. 4	18. 0	12. 9	7. 8	9. 0	9. 0	25. 7	7. 8	16. 5
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 6	—	0. 6	—	—	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 6	0. 5	0. 6
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 トリス-1, 2-ジクロロエチレン及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	<0. 05	—	0. 08	—	—	0. 07	—	—	0. 12	—	—	0. 12	<0. 05	0. 07
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0021	—	0. 0030	—	—	0. 0026	—	—	0. 0009	—	—	0. 0030	0. 0009	0. 0022
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0. 002	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0020	—	0. 0030	—	—	0. 0030	—	—	0. 0013	—	—	0. 0030	0. 0013	0. 0023
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0070	—	0. 0101	—	—	0. 0097	—	—	0. 0039	—	—	0. 0101	0. 0039	0. 0077
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0020	—	0. 0029	—	—	0. 0029	—	—	0. 0011	—	—	0. 0029	0. 0011	0. 0022
30 ブロモホルム	mg/l	—	0. 0009	—	0. 0012	—	—	0. 0012	—	—	0. 0006	—	—	0. 0012	0. 0006	0. 0010
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 04	—	0. 05	—	—	0. 06	—	—	0. 05	—	—	0. 06	0. 04	0. 05
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	7. 2	7. 2	7. 5	7. 8	7. 7	7. 6	7. 3	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 0	7. 8	7. 0	7. 4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	44	—	45	—	—	45	—	—	46	—	—	46	44	45
40 蒸発残留物	mg/l	—	68	—	106	—	—	94	—	—	114	—	—	114	68	96
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	0. 2	0. 3	<0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 8	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 8	7. 9
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	1. 0	0. 6	0. 8	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8	0. 6	0. 6	1. 00	0. 40	0. 61

平成28年度

筒井・西下岳簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	16. 8	18. 2	23. 0	26. 8	28. 6	26. 5	18. 2	10. 8	8. 8	5. 2	4. 3	6. 9	28. 6	4. 3	16. 2
水温	℃	16. 2	18. 2	16. 3	18. 0	16. 7	18. 3	18. 2	17. 6	15. 8	16. 2	16. 2	15. 5	18. 3	15. 5	16. 9
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 008	—	0. 009	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 009	0. 001	0. 005
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 1	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	0. 1	0. 1	0. 1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 13	—	0. 11	—	—	0. 12	—	—	0. 13	—	—	0. 13	0. 11	0. 12
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	0. 02	0. 02	0. 02
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 34	—	0. 38	—	—	0. 38	—	—	0. 31	—	—	0. 38	0. 31	0. 35
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 04	—	0. 05	—	—	0. 03	—	—	<0. 01	—	—	0. 05	<0. 01	0. 03
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 22	0. 36	0. 14	0. 65	0. 09	0. 13	0. 12	0. 28	0. 11	0. 12	0. 28	0. 30	0. 65	0. 09	0. 23
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	10. 7	—	—	—	—	—	10. 7	10. 7	10. 7
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0. 038	0. 067	0. 015	0. 081	0. 038	0. 021	0. 045	0. 030	0. 015	0. 037	0. 029	0. 073	0. 081	0. 015	0. 041
38 塩化物イオン	mg/l	6. 3	6. 2	6. 1	6. 6	6. 2	6. 2	6. 2	6. 3	6. 3	6. 3	6. 5	6. 2	6. 6	6. 1	6. 3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	102	—	100	—	—	96	—	—	99	—	—	102	96	99
40 蒸発残留物	mg/l	—	172	—	171	—	—	154	—	—	161	—	—	172	154	165
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	—	7. 2	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 4	7. 2	7. 3
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	0. 8	1. 3	<0. 5	4. 2	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 2	<0. 5	0. 5	1. 1	1. 9	4. 2	<0. 5	0. 9
51 濁度	度	0. 7	0. 8	0. 3	2. 2	<0. 1	0. 2	<0. 1	0. 7	0. 3	<0. 4	0. 7	0. 9	2. 2	<0. 1	0. 6
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	0	0	0

平成28年度		筒井・西下岳簡易水道給水栓（上柚木町316番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 12	H28. 5. 12	H28. 6. 7	H28. 7. 7	H28. 8. 2	H28. 9. 6	H28. 10. 13	H28. 11. 10	H28. 12. 8	H29. 1. 17	H29. 2. 13	H29. 3. 9			
気温	℃	16. 8	19. 3	22. 7	27. 8	27. 2	24. 8	17. 8	10. 6	11. 0	9. 2	6. 5	6. 0	27. 8	6. 0	16. 6
水温	℃	12. 0	18. 0	16. 7	20. 0	23. 0	24. 0	22. 2	20. 8	15. 8	14. 0	9. 8	10. 0	24. 0	9. 8	17. 2
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 5	—	0. 4	—	—	0. 5	—	—	0. 4	—	—	0. 5	0. 4	0. 5
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	0. 09	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 トリス-1, 2-ジクロロエチレン及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	mg/l	—	0. 06	—	0. 07	—	—	0. 10	—	—	0. 07	—	—	0. 10	0. 06	0. 08
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0122	—	0. 0052	—	—	0. 0166	—	—	0. 0079	—	—	0. 0166	0. 0052	0. 0105
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0. 008	—	0. 003	—	—	0. 009	—	—	0. 005	—	—	0. 009	0. 003	0. 006
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0023	—	0. 0030	—	—	0. 0023	—	—	0. 0021	—	—	0. 0030	0. 0021	0. 0024
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0202	—	0. 0120	—	—	0. 0254	—	—	0. 0146	—	—	0. 0254	0. 0120	0. 0181
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0. 005	—	<0. 002	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 010	<0. 002	0. 005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0057	—	0. 0038	—	—	0. 0065	—	—	0. 0046	—	—	0. 0065	0. 0038	0. 0052
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0. 08	—	0. 05	—	—	0. 08	—	—	0. 07	—	—	0. 08	0. 05	0. 07
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 03	0. 03	0. 01	0. 07	0. 01	0. 07	<0. 01	0. 02
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	8. 8	8. 9	8. 6	8. 6	7. 9	8. 9	8. 2	8. 9	8. 8	8. 2	8. 5	8. 4	8. 9	7. 9	8. 6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	47	—	36	—	—	41	—	—	41	—	—	47	36	41
40 蒸発残留物	mg/l	—	78	—	86	—	—	74	—	—	98	—	—	98	74	84
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 4	0. 5	0. 5	0. 3	0. 4	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 3	0. 6	0. 3	0. 5
47 pH値	—	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 5	0. 8	0. 6	0. 8	0. 4	0. 3	0. 4	0. 8	0. 6	0. 4	0. 5	0. 8	0. 8	0. 3	0. 6

平成28年度

弓張・高筈簡易水道(原水)

水質試験成績書

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	12. 0	17. 0	22. 8	24. 2	28. 5	18. 8	18. 7	17. 8	5. 2	9. 3	7. 0	11. 0	28. 5	5. 2	16. 0
水温	℃	12. 0	15. 0	18. 0	22. 3	24. 8	20. 8	20. 0	16. 0	13. 0	13. 0	8. 0	10. 2	24. 8	8. 0	16. 1
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8	<1. 8
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 001	—	—	0. 002	<0. 001	0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 7	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 7	0. 7	0. 7
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 スズ-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	0. 02	—	0. 04	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 04	0. 02	0. 03
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 08	0. 06	0. 06	0. 07	0. 08	0. 10	0. 09	0. 07	0. 06	0. 07	0. 08	0. 08	0. 10	0. 06	0. 08
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5. 2	—	—	—	—	—	5. 2	5. 2	5. 2
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	11. 3	11. 3	11. 0	10. 8	13. 7	11. 4	10. 6	10. 4	11. 3	10. 9	13. 6	11. 7	13. 7	10. 4	11. 5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	25	—	25	—	—	19	—	—	28	—	—	28	19	24
40 蒸発残留物	mg/l	—	64	—	66	—	—	66	—	—	76	—	—	76	64	68
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4
47 pH値	—	7. 7	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 7	7. 4	7. 6
48 味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 9	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 6	0. 9	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度		弓張・高筈簡易水道給水栓（小野町390番地付近）										水質試験成績書				
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日		H28. 4. 18	H28. 5. 17	H28. 6. 13	H28. 7. 11	H28. 8. 17	H28. 9. 20	H28. 10. 11	H28. 11. 15	H28. 12. 14	H29. 1. 18	H29. 2. 14	H29. 3. 14			
気温	℃	13. 5	21. 3	26. 3	24. 7	28. 8	23. 1	23. 5	18. 5	7. 5	9. 3	7. 7	11. 5	28. 8	7. 5	18. 0
水温	℃	14. 0	18. 3	21. 2	23. 2	26. 8	25. 0	25. 0	18. 0	15. 5	14. 0	10. 5	11. 3	26. 8	10. 5	18. 6
1 一般細菌	1ml中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	100ml中	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 001	—	0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	<0. 004	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—	0. 7	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 7	0. 7	0. 7
12 フッ素及びその化合物	mg/l	—	<0. 08	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
14 四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16 トランス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
17 ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
19 トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
20 ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
21 塩素酸	mg/l	—	0. 09	—	0. 09	—	—	0. 13	—	—	0. 11	—	—	0. 13	0. 09	0. 11
22 クロロ酢酸	mg/l	—	<0. 002	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/l	—	0. 0129	—	0. 0138	—	—	0. 0192	—	—	0. 0060	—	—	0. 0192	0. 0060	0. 0130
24 ジクロロ酢酸	mg/l	—	0. 006	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 002	—	—	0. 008	0. 002	0. 005
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	—	0. 0019	—	0. 0016	—	—	0. 0021	—	—	0. 0018	—	—	0. 0021	0. 0016	0. 0019
26 臭素酸	mg/l	—	<0. 001	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/l	—	0. 0206	—	0. 0205	—	—	0. 0287	—	—	0. 0116	—	—	0. 0287	0. 0116	0. 0204
28 トリクロロ酢酸	mg/l	—	0. 006	—	0. 004	—	—	0. 008	—	—	0. 003	—	—	0. 008	0. 003	0. 005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	—	0. 0058	—	0. 0051	—	—	0. 0074	—	—	0. 0038	—	—	0. 0074	0. 0038	0. 0055
30 ブロモホルム	mg/l	—	<0. 0005	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
31 ホルムアルデヒド	mg/l	—	<0. 005	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/l	0. 04	0. 05	0. 05	0. 06	0. 05	0. 07	0. 07	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	0. 14	0. 14	0. 04	0. 06
35 銅及びその化合物	mg/l	—	<0. 01	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	5. 4	—	—	—	—	—	5. 4	5. 4	5. 4
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38 塩化物イオン	mg/l	12. 1	11. 3	11. 4	10. 9	12. 0	12. 4	11. 1	10. 4	11. 1	11. 1	13. 0	12. 2	13. 0	10. 4	11. 6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	—	27	—	23	—	—	20	—	—	27	—	—	27	20	24
40 蒸発残留物	mg/l	—	64	—	61	—	—	62	—	—	83	—	—	83	61	68
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
42 ジェオスミン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	1. 0	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	1. 0	0. 3	0. 5
47 pH値	—	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 2	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 2	7. 4
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 9	1. 9	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/l	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 3	0. 4	0. 6	0. 4	0. 6	0. 6	0. 5	0. 8	0. 8	0. 3	0. 5