

質問回答書

下記工事（業務）の入札に関して、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

工事（業務）番号： 7 水道第 2 3 号

工事（業務）名： 江迎浄化センター及び関連施設維持管理業務委託

開 札 日 時： 令和 7 年 5 月 2 2 日（木） 1 4 時 3 0 分

掲載日	令和 7 年 5 月 1 5 日（木）
質 問 1	中継ポンプ場における保守点検業務基準人数について 令和 10 年度のみ 0.29 人/日と記載されております。その他の年度は空欄となっておりますが、令和 10 年度の基準人数をそのまま採用していると考えてよろしいですか？また、下水道施設維持管理積算要領に記載された表 1－1－3 数値基準に基づき長坂ポンプ場は 0.33 人/日と考えますか？
回 答 1	中継ポンプ場については、令和 10 年度とその他の年度でポンプ場設備に変更はないものとしていますので、保守点検業務基準人数についても同様と考えて下さい。また、長坂ポンプ場については 0.29 人/日で応札いただき、落札後に設計変更の協議の対象とします。