

**別添 1 記入例（点検結果が「良」（耐圧性能点検未実施）の場合）**

別記様式第 2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その 1)

名 称	〇〇不動産㈱ 〇〇ビル		防 火 管 理 者	消 防 次 郎	
所 在 地	佐世保市市〇町〇番〇号		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 13-1-00031 〇〇防災株式会社 代表取締役 安全 一郎	
点検種別	機器点検 総合点検・(設 備等設置維持計画による 点検)	点検年月日	平成 2 7 年 7 月 1 日～ 平成 2 7 年 7 月 2 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	良・不良		「良」の場合、記入の必 要はありません		消 防 三 郎
屋内消火栓設備	良・不良				
自動火災報知 設備	良・不良				
避難器具	良・不良				
誘導灯	良・不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

**別添 2 記入例（耐圧性能点検実施で不良有りの場合）**

別記様式第 2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その 1）

名 称	〇〇不動産㈱ 〇〇ビル		防 火 管 理 者	消 防 次 郎	
所 在 地	佐世保市〇町〇番〇号		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 13-1-00031 〇〇防災株式会社 代表取締役 安全 一郎	
点検種別	機器点検 総合点検・(設 備等設置維持計画による 点検)	点検年月日	平成 2 7 年 7 月 1 日～ 平成 2 7 年 7 月 2 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	良・不良				
屋内消火栓設備	良・不良	ホース耐圧性能 点検の結果、不良 ホース 3 本有り。 詳細は点検票(別 紙含む)のとおり。	不良ホース 3 本新品と交換 済み。(平成27年7月2日)	消 防 三 郎	
自動火災報知 設備	良・不良				
避難器具	良・不良				
誘導灯	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。