

路外駐車場チェックリスト

設置届出書

設置届出書(鑑)	合・否
位置図	合・否
平面図	
ア 路外駐車場の区域	合・否
イ 出入口、車路その他の主要な施設	合・否
ウ 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋	合・否
建築物である路外駐車場の場合(スケール200分の1以上)	
ア 各階平面図	合・否
イ 2面以上の立面図	合・否
ウ 断面図	合・否
求積図(参考資料)	合・否
求積表(参考資料)	合・否

管理規定 届出書

管理規定届出書(鑑)	合・否
管理規定	合・否

出入口の設置禁止箇所	入口	出口	判 定			
			入口	出口		
交差点			合・否	合・否		
横断歩道			合・否	合・否		
踏切			合・否	合・否		
坂の頂上付近			合・否	合・否		
勾配の急な坂			合・否	合・否		
トンネル			合・否	合・否		
交差点の側端	5m以内	m	m	合・否	合・否	
道路の曲がり角	5m以内	m	m	合・否	合・否	
横断歩道の前後の側端	5m以内	m	m	合・否	合・否	
安全地帯の前後の側端	6m以内	m	m	合・否	合・否	
バス停	10m以内	m	m	合・否	合・否	
踏切の前後の側端	10m以内	m	m	合・否	合・否	
横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口	5m以内	m	m	合・否	合・否	
小学校の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
盲学校の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
聾学校の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
養護学校の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
幼稚園の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
保育所の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
精神薄弱児通園施設の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
肢体不自由児通園施設の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
情緒障害児短期治療施設の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
児童公園の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
児童遊園の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
児童館の出入口	20m以内	m	m	合・否	合・否	
陸橋の下		m	m	合・否	合・否	
トンネル		m	m	合・否	合・否	
前面道路	幅員	6m未満	m	m	合・否	合・否
	縦断勾配	10%超	%	%	合・否	合・否

設置基準	入口	出口	判定	
			入口	出口
前面道路が2以上ある場合は補助幹線道路側			合・否	合・否
出入口の間隔(駐車マス6,000㎡以上)	10m以上		合・否	
隅切りの有無(必要がある場合に設ける)			合・否	合・否
隅切りのなす角度が等しいか			合・否	合・否
隅切りの切り取り線	1.5m以上	m	合・否	合・否
出口付近の構造	一方通行 見開き	約6.93m	合・否	

車路	入口	出口	判定	
			入口	出口
幅員	対面通行	5.5m以上	m 合・否	
	一方通行	3.5m以上	m	m 合・否 合・否
自動二輪車専用の場合	対面通行	3.5m以上	m 合・否	
	一方通行	2.25m以上	m	m 合・否 合・否

建築物である駐車場のみの基準

車路基準			判定	
はり下の高さ	2.3m以上		m	合・否
屈曲部の内り半径	5m以上		m	合・否
自動二輪車専用の場合	3m以上		m	合・否
傾斜部の縦断勾配	17%以下		%	合・否
傾斜部の路面				合・否

高さの基準			判定	
駐車マスのはり下の高さ	2.1m以上		m	合・否
出入口のある階以外の避難階段の有無			有・無	合・否
給油所等の設置時の防火区域構造				合・否
換気装置(能力:10回以上/1時間の換気)の有無			有・無	合・否
換気装置(上記以外) {窓(開口部)} / {当該階の床面積} = 1 / 10以上			有・無	合・否
照明装置				
車路の路面	10ルクス以上		ルクス	合・否
駐車マス部分の床面	2ルクス以上		ルクス	合・否
警報装置の有無			有・無	合・否
特殊装置の有無			有・無	合・否

バリアフリー新法関係

車いす使用者用駐車施設			判定	
駐車スペース			有・無	合・否
看板・路面表示			有・無	合・否
駐車マスの幅	3.5m以上		有・無	合・否
出入口までのバリアフリー経路			有・無	合・否